

SERIA CHEMICZNYCH JEDNOSTEK POMPUJĄ- CYCH

PC 3010 NT VARIO select

PC 3016 NT VARIO select

PC 3012 NT VARIO select

PC 3012 NT VARIO select EKP



Instrukcja obsługi



Oryginalna instrukcja obsługi

Przechowywać do późniejszego wykorzystania!

Dokument ten może być używany i przekazywany wyłącznie w całości i bez żadnych zmian. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie aktualności tego dokumentu w odniesieniu do swojego produktu.

Producent:

VACUUBRAND GMBH + CO KG

Alfred Zippe Str. 4

97877 Wertheim

NIEMCY

Centrala: +49 9342 808-0

Dystrybucja: +49 9342 808-5550

Serwis: +49 9342 808-5660

Faks: +49 9342 808-5555

E-mail: info@vacuubrand.com

Internet: www.vacuubrand.com

*Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli kupując produkt firmy **VACUUBRAND GMBH + CO KG**. Wybrali Państwo produkt nowoczesny o wysokiej jakości.*

SPIS TREŚCI

1	O instrukcji	5
1.1	Instrukcje dla użytkowników	5
1.2	Układ instrukcji obsługi	6
1.3	Konwencje prezentacji.....	7
1.4	Symbole i piktogramy	8
1.5	Instrukcje postępowania	9
1.6	Skróty.....	9
1.7	Objaśnienie pojęć.....	10
2	Zasady bezpieczeństwa	12
2.1	Użytkowanie.....	12
2.1.1	Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem	12
2.1.2	Niewłaściwe użytkowanie.....	13
2.1.3	Możliwe do przewidzenia nieprawidłowe zastosowa- nie.....	13
2.2	Obowiązki	14
2.3	Opis grup docelowych	14
2.4	Odzież ochronna	15
2.5	Środki bezpieczeństwa	16
2.6	Laboratorium i czynniki robocze.....	17
2.7	Możliwe źródła zagrożeń.....	18
2.8	Zabezpieczenie silnika	21
2.9	Kategoria ATEX urządzenia.....	21
2.10	Utylizacja	23
3	Opis produktu	24
3.1	Konstrukcja zasadnicza serii jednostki pompującej	24
3.2	Seria chemicznych jednostek pompujących	25
3.3	Kondensatory i chłodnice	26
3.3.1	Separator/kondensator na wlocie.....	26
3.3.2	Kondensator na wylocie	26
3.4	Przykład zastosowania	27
4	Ustawianie i podłączanie	28
4.1	Transport	28
4.2	Ustawianie	29
4.3	Element mocujący sterownika	31
4.4	Podłączenie (przyłącza zasilania).....	32

4.4.1	Przyłącze próżni (IN).....	32
4.4.2	Przyłącze gazu odlotowego (OUT).....	34
4.4.3	Przyłącze czynnika chłodzącego na kondensatorze ...	35
4.4.4	Przyłącze napowietrzania	36
4.4.5	Balast gazowy (GB)	37
4.5	Podłączenie elektryczne	39
5	Praca	41
5.1	Włączanie.....	41
5.2	Obsługa za pomocą sterownika	42
5.2.1	Interfejs obsługowy	42
5.2.2	Obsługa	43
5.2.3	Praca z balastem gazowym	45
5.3	Wyłączanie (wyłączenie z eksploatacji)	46
5.4	Magazynowanie.....	47
6	Usuwanie usterek	48
6.1	Pomoc techniczna.....	48
6.2	Usterka – Przyczyna – Usuwanie	48
7	Czyszczenie i konserwacja	52
7.1	Informacje o czynnościach serwisowych.....	53
7.2	Czyszczenie.....	55
7.2.1	Powierzchnia obudowy.....	55
7.2.2	Opróżnianie kolby szklanej.....	56
7.2.3	Czyszczenie lub wymiana węży z PTFE	56
7.3	Konserwacja pompy próżniowej.....	57
7.3.1	Punkty konserwacji	57
7.3.2	Przygotowanie	57
7.3.3	Wymiana membran i zaworów	60
7.3.4	Wymiana bezpieczników urządzenia	77
8	Załącznik	79
8.1	Dane techniczne	79
8.2	Materiały mające kontakt z mediami	82
8.3	Tabliczka znamionowa	83
8.4	Dane do zamawiania.....	84
8.5	Informacja serwisowa	86
8.6	Deklaracja zgodności UE.....	87
	Skorowidz	88

1 O instrukcji

Niniejszy Instrukcja obsługi jest częścią składową zakupionej przez Państwa jednostki pompującej.

Instrukcja obsługi obowiązuje dla wszystkich wariantów jednostki pompującej wraz z instrukcją obsługi sterownika **VACUU-SELECT** i przeznaczona jest w szczególności dla operatorów.

1.1 Instrukcje dla użytkowników

Bezpieczeństwo

Instrukcja obsługi i
bezpieczeństwo

- Przed przystąpieniem do użytkowania produktu uważnie przeczytać Instrukcja obsługi.
- Instrukcja obsługi musi być zawsze dostępna i przechowywana pod ręką.
- Prawidłowe użytkowanie produktu jest nieodzowne dla bezpiecznej eksploatacji. W szczególności przestrzegać wszelkich zasad bezpieczeństwa!
- Oprócz uwag zawartych w niniejszej Instrukcja obsługi przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych w zakresie BHP.

Informacje ogólne

Uwagi ogólne

- Przy przekazywaniu produktu osobom trzecim przekazać również Instrukcja obsługi.
- Wszystkie ilustracje i rysunki są przykładami i służą wyłącznie lepszemu zrozumieniu.
- Zastrzegamy sobie zmiany techniczne wynikające z ciągłego doskonalenia produktów.
- Dla poprawy czytelności zamiast nazwy produktu Chemiczna jednostka pompująca PC 301x NT VARIO select używane jest również ogólne określenie Jednostka pompująca.

Copyright

Copyright® i prawa
autorskie

Treść tej Instrukcja obsługi chroniona jest prawem autorskim. Dozwolone jest wykonywanie kopii do celów wewnętrznych, np. do szkoleń. © **VACUUBRAND GMBH + CO KG**

Kontakt

Skontaktuj się z nami

- Jeśli Instrukcja obsługi jest niekompletna, można zażądać jej wymiany. Alternatywnie można ją pobrać ze strony: www.vacuubrand.com
- W razie dalszych pytań dotyczących produktu, potrzeby uzyskania dodatkowych informacji lub chęci podzielenia się z nami opinią na temat produktu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
- W przypadku kontaktu z naszym serwisem należy przygotować numer seryjny i typ produktu --> patrz na tabliczce znamionowej na produkcie.


1.2 Układ instrukcji obsługi

Podział instrukcji

Instrukcja obsługi jednostki pompującej, sterownika i możliwego osprzętu ma układ modułowy, tzn. instrukcje podzielone są na poszczególne, odrębne broszury.

Moduły instrukcji

Seria jednostek pompujących i modułowe instrukcje obsługi



Znaczenie

- 1** Zasady bezpieczeństwa dla urządzeń próżniowych
- 2** Instrukcja obsługi: kontroler próżni – sterowanie i obsługa
- 3** Instrukcja obsługi: jednostka pompująca – podłączanie, eksploatacja, konserwacja, układ mechaniczny
- 4** Opcjonalna instrukcja obsługi: akcesoria

1.3 Konwencje prezentacji

Ostrzeżenia

Prezentacja wskazówek ostrzegawczych



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ostrzeżenie przed bezpośrednio grożącym niebezpieczeństwem.

W przypadku niezastosowania się występuje bezpośrednio zagrożenie utraty życia lub doznania najcięższych obrażeń.

➤ Stosować się do uwag dotyczących unikania zagrożenia!



OSTRZEŻENIE

Ostrzeżenie przed możliwie niebezpieczną sytuacją.

W przypadku niezastosowania się występuje zagrożenie utraty życia lub doznania ciężkich obrażeń.

➤ Stosować się do uwag dotyczących unikania zagrożenia!



OSTROŻNIE

Wskazuje na możliwą niebezpieczną sytuację.

W przypadku niezastosowania się występuje niebezpieczeństwo doznania lekkich obrażeń lub szkód materialnych.

➤ Stosować się do uwag dotyczących unikania zagrożenia!

UWAGA

Wskazanie możliwych szkodliwych sytuacji.

W przypadku niezastosowania się mogą powstać szkody materialne.

Dodatkowe uwagi

Prezentacja uwag i wskazówek



Ogólne informacje na temat:

- ⇒ Wskazówki i rady
- ⇒ Pomocne funkcje lub czynności

1.4 Symbole i piktogramy

W niniejszej instrukcji obsługi używane są symbole i piktogramy. Symbole bezpieczeństwa i piktogramy wskazują na szczególne zagrożenia i nakazy podczas obchodzenia się z produktem. Tabliczki ostrzegawcze z symbolami bezpieczeństwa na produkcie wizualizują potencjalne zagrożenie.


Symbole bezpieczeństwa

Objaśnienie
symbolów bezpie-
czeństwa

	Ogólny znak ostrzegawczy.		Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym.
	Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią.		Elementy wrażliwe na ładunki elektrostatyczne ESD.
	Ogólny znak nakazu.		Wyciągnąć wtyczkę sieciową.

Inne symbole i piktogramy

Symbole dodatkowe

	Dobry przykład – Dobrze! Rezultat – O.K.		Zły przykład – Źle!
	Odesłanie do treści w tej Instrukcja obsługi.		Odesłanie do treści dokumen- tów dodatkowych.
	Zapewnić dostateczną cyrkulację powietrza.		
	Zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii nie wolno wyrzucać do odpadów bytowych.		
	Strzałka przepływu - wlot – przyłącze próżni		
	Strzałka przepływu - wylot – gaz odlotowy		

1.5 Instrukcje postępowania

Instrukcja postępowania (pojedyncza)

Instrukcje postępowania

⇒ Użytkownik wzywany jest do wykonania czynności.

☒ Rezultat czynności

Instrukcja postępowania (kilka kroków)

1. Pierwszy krok czynności



2. następny krok czynności

☒ Rezultat czynności

Instrukcje postępowania wymagające kilku kroków wykonywać w opisanej kolejności.

Instrukcja postępowania (opis obrazkowy)

-> Przykład
Prezentacja zasady
kroki obsługowe
przedstawione za po-
mocą obrazów

1 	2 
1. Pierwszy krok czynności.	2. Następnny krok czynności. ☒ Rezultat pośredni lub rezultat czynności

1.6 Skróty

Zastosowane skróty

>/	nie większy niż
bezwzgl.	bezwzględny
AK	Kolba separatora
ATM	Ciśnienie atmosferyczne (grafika w barach, program)
di	Średnica wewnętrzna
DN	Średnica znamionowa (Diameter Nominal)
EK	Kondensator emisji

EKP	Kondensator emisyjny Peltronic lub EK Peltronic
EX ¹	Wylot (exhaust, exit), przyłącze gazów odlotowych
	Oznakowanie ATEX urządzenia
FPM	Kauczuk fluorowy
niez. od rodz. gazu	niezależnie od rodzaju gazu
GB	Balast gazowy
ew.	ewentualnie
Rozm.	Rozmiar
IK	Kondensator imisyjny
IN ¹	Wlot (inlet), przyłącze próżni
KF	Mała kryza
maks.	Wartość maksymalna
min.	Wartość minimalna
NT	Nowa technologia
o. EK	bez kondensatora emisyjnego
PA	Poliamid
PBT	Teraftalan polibutylenu
PC ...	Chemiczna jednostka pompująca z oznaczeniem typu
PE	Polietylen
Nr RMA	Numer autoryzacji zwrotu towarów
tzw.	tak zwany
SW	Rozwartość klucza (narzędzie)
TE	Kondensator z suchym lodem
odp.	odpowiedzialny(a)
np.	na przykład

1.7 Objaśnienie pojęć

Pojęcia specyficzne dla produktu

Kolba separatora	Zamontowana na wlocie lub wylocie kolba szklana/separatory.
Kondensator emisyjny ²	Zamontowany na wylocie (strona tłoczna) kondensator chłodzący z kolbą wyłapującą.
Próżnia niska	Zakres pomiaru ciśnienia w technice próżni od: 1 mbara – 0,001 mbara (0,75 tora – 0,00075 tora)

¹ Napisy na pompie próżniowej albo elemencie, patrz również skróty dla konkretnych produktów pod: Seria chemicznych jednostek pompujących

² nadaje się wyłącznie do kondensacji oparów.

Próżnia zgrubna	Zakres pomiaru ciśnienia w technice próżni od: ciśnienie atmosferyczne – 1 mbara (ciśnienie atmosferyczne – 0,75 tora)
Kondensator imisyjny²	Kondensator chłodzący zamontowany na wlocie (strona próżniowa) z kolbą wyłapującą.
PC 301x NT VARIO select	Próżniowa jednostka pompująca w wersji NT z regulacją prędkości obrotowej do precyzyjnego sterowania próżnią ze sterownikiem VACUU·SELECT i czujnikiem VACUU·SELECT.
Peltronic	Zamontowana na wylocie (strona tłoczna) chłodnica elektroniczna z modułami Peltiera; skrapla opary rozpuszczalników bez zewnętrznego czynnika chłodzącego.
Kondensator z suchym lodem²	Zamontowany na wylocie (strona tłoczna) kondensator chłodzący z kolbą wyłapującą i suchym lodem jako czynnikiem chłodzącym.
VACUU·BUS	System magistrali VACUUBRAND do komunikacji urządzeń peryferyjnych z urządzeniami pomiarowymi i sterownikami obsługującymi system magistrali VACUU·BUS.
Adres VACUU·BUS	Adres, który umożliwia jednoznaczne przyporządkowanie klienta VACUU·BUS w systemie magistrali, np. w celu podłączenia kilku czujników o tym samym zakresie pomiaru.
Klient VACUU·BUS	Urządzenie peryferyjne lub komponent z przyłączem VACUU·BUS, które zintegrowane jest z systemem magistrali, np. czujniki, zawory, wskaźniki poziomu napętnienia itp.
Wtyk VACUU·BUS	Czterobiegunowa wtyczka okrągła do systemu magistrali VACUUBRAND.
Konfiguracja magistrali VACUU·BUS	Przyporządkowanie komponentowi VACUU·BUS nowego adresu VACUU·BUS za pomocą przyrządu pomiarowego lub sterownika.
VACUU·SELECT	Sterownik próżni, sterownik z ekranem dotykowym, składający się z jednostki obsługowej i czujnika próżni.
Czujnik VACUU·SELECT	Czujnik próżni ze zintegrowanym zaworem napowietrzającym.
Napęd VARIO	Regulacja prędkości obrotowej pompy próżniowej, w wyniku czego silnik pracuje tylko tak szybko, jak jest to konieczne.

2 Zasady bezpieczeństwa

Wszystkie osoby pracujące z opisanym tutaj urządzeniem zobowiązane są stosować się do informacji zamieszczonych w tym rozdziale. Zasady bezpieczeństwa obowiązują we wszystkich fazach cyklu użytkowania produktu.

2.1 Użytkowanie

Urządzenie wolno jest użytkować tylko w nienagannym stanie technicznym.

2.1.1 Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Chemiczna jednostka pompująca serii produktów PC 301x NT VARIO select jest systemem próżniowym składającym się z pompy próżniowej, sterownika, czujnika próżni i separatora do wytwarzania i sterowania próżnią zgrubną w urządzeniach przeznaczonych do tego celu.

Zainstalowane chłodnice (kondensator emisyjny, kondensator imisyjny, chłodnica z suchym lodem, kondensator emisyjny Peltronic), wraz z separatorami i kolbami, przeznaczone są wyłącznie do kondensacji oparów.

System próżniowy wolno użytkować wyłącznie wewnątrz pomieszczeń w suchym i niewybuchowym środowisku.

Za użytkowanie zgodne z przeznaczeniem uważa się również:

- stosowanie się do uwag zawartych w dokumencie *Wskazówki bezpieczeństwa dla urządzeń próżniowych*,
- przestrzeganie instrukcji obsługi,
- przestrzeganie instrukcji obsługi podłączonych komponentów,
- dotrzymywanie terminów przeglądów i konserwacji i zlecanie ich przeprowadzenia wykwalifikowanemu w tym zakresie personelowi,
- stosowanie wyłącznie zatwierdzonego osprzętu i części zamiennych.

Inny lub wykraczający poza powyższy sposób użytkowania uważany jest za niezgodny z przeznaczeniem.

2.1.2 Niewłaściwe użytkowanie

Niewłaściwe użytkowanie

W przypadku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub niezgodnego z danymi technicznymi może dojść do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Za niewłaściwe użytkowanie uważa się:

- użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem,
- użytkowanie w niedopuszczalnych warunkach otoczenia i eksploatacji,
- użytkowanie z widocznymi usterkami, uszkodzeniami albo z uszkodzonymi urządzeniami zabezpieczającymi,
- samowolne rozbudowy i przebudowy, w szczególności jeśli mają negatywny wpływ na bezpieczeństwo,
- użytkowanie w stanie niekompletnym,
- obsługa za pomocą przedmiotów o ostrych krawędziach,
- pociąganie za przewód przy wyciąganiu wtyczek z gniazd,
- odsysanie, tłoczenie albo zagęszczanie ciał stałych lub cieczy.

2.1.3 Możliwe do przewidzenia nieprawidłowe zastosowanie

Nieprawidłowe zastosowanie

Oprócz niewłaściwego użytkowania są rodzaje wykorzystania, które są zabronione podczas obsługi urządzenia.

Zabronionymi rodzajami wykorzystania są w szczególności:

- stosowanie u ludzi lub zwierząt,
- ustawianie i eksploatacja w otoczeniu zagrożonym wybuchem,
- zastosowanie w górnictwie lub pod ziemią,
- wykorzystywanie produktu do wytwarzania ciśnienia,
- całkowite wystawianie urządzeń próżniowych na działanie próżni,
- zanurzanie urządzeń próżniowych w cieczach, narażanie na bryzgi wody albo strumień pary wodnej,
- transportowanie substancji utleniających i piroforycznych, cieczy lub ciał stałych,
- transportowanie czynników które są gorące, niestabilne, zdolne do eksplozji lub wybuchowe,

- transportowanie substancji, które pod wpływem uderzenia i/lub podwyższonej temperatury mogą bez dopływu powietrza reagować wybuchowo.

Użytkownik musi wykluczyć możliwość wnikania ciał obcych, gorących gazów i płomieni.

2.2 Obowiązki

Postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wszystkich czynności zamieszczonymi w niniejszej instrukcji obsługi.

Obowiązki użytkownika

Obowiązki użytkownika

Użytkownik określa zakresy odpowiedzialności i zapewnia, żeby przy systemie próżniowym pracował wyłącznie przeszkolony lub wykwalifikowany personel. W szczególności dotyczy to podłączania, prac montażowych, prac konserwacyjnych oraz usuwania usterek.

Użytkownicy korzystający z zakresów kompetencji wymienionych w → **Opis grup docelowych na stronie 14** muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywania wymienionych czynności. W szczególności prace przy urządzeniach elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez elektryka.

Obowiązki personelu

Obowiązki personelu

Przy wykonywaniu czynności wymagających odzieży ochronnej nosić środki ochrony indywidualnej wymagane przez użytkownika.

Jeśli system próżniowy nie jest w należytym stanie, zabezpieczyć go przed przypadkowym ponownym włączeniem.

- ⇒ Zawsze pracować ze świadomością bezpieczeństwa.
- ⇒ Stosować się do instrukcji zakładowych użytkownika oraz przestrzegać przepisów krajowych dotyczących zapobieganiu wypadkom przy pracy oraz BHP.



Indywidualne zachowanie się może przyczyniać się do unikania wypadków przy pracy.

2.3 Opis grup docelowych

Grupy docelowe

Każda osoba, której powierzono wykonywanie niżej opisanych czynności, musi przeczytać instrukcję obsługi i jej przestrzegać.

Kwalifikacje personelu

Opis kwalifikacji

Obsługujący	Personel laboratoryjny, np. chemik, fizyk, laborant
Fachowiec	Osoba z kwalifikacjami zawodowymi w zakresie konserwacji i/lub naprawy w obszarze: mechaniki, elektryki lub sprzętu laboratoryjnego. Powierzone prace mogą zostać ocenione, a potencjalne zagrożenia rozpoznane.
Odpowiedzialny fachowiec	Specjalista, na którym dodatkowo spoczywa odpowiedzialność za daną specjalność, dział lub dziedzinę i która została upoważniona w tym zakresie przez użytkownika.

Schemat odpowiedzialności

Schemat „kto i co robi”


Czynność	Obsługujący	Fachowiec	Odpowiedzialny fachowiec
Ustawianie	x	x	x
Rozruch	x	x	x
Integracja w sieci			x
Obsługa	x	x	x
Zgłaszanie usterek	x	x	x
Usuwanie usterek	(x)	x	x
Wymiana zabezpieczenia urządzenia		x	x
Konserwacja		x	x
Naprawy ³		x	x
Zlecenie naprawy			x
Czyszczenie, zwykłe	x	x	x
Opróżnianie separatora	x	x	x
Wyłączanie z eksploatacji	x	x	x
Odkazanie ⁴		x	x

2.4 Odzież ochronna

Do użytkowania pompy próżniowej nie jest wymagana żadna specjalna odzież ochronna. Przestrzegać zakładowych instrukcji użytkownika określonych dla danego miejsca pracy.

³ patrz również na stronie internetowej: VACUUBRAND > Support > [Instrukcje napraw](#)

⁴ albo zlecić odkazanie specjalistycznym firmom usługowym.



Do czyszczenia, konserwacji i napraw zalecamy noszenie rękawic ochronnych, odzieży ochronnej oraz okularów ochronnych.

⇒ Podczas pracy z chemikaliami nosić środki ochrony osobistej.

2.5 Środki bezpieczeństwa

Działania producenta

Produkty firmy **VACUUBRAND GMBH + CO KG** podlegają skrupulatnym kontrolom jakości w zakresie bezpieczeństwa i właściwości eksploatacyjnych. Każdy produkt jest przed dostawą poddawany szczegółowym testom.

Działania po stronie użytkownika

Działania własne

- ⇒ Urządzenie próżniowe użytkować tylko w przypadku zrozumienia instrukcji obsługi i sposobu działania.
- ⇒ Niezwłocznie wymieniać uszkodzone części, jak np. spękany kabel sieciowy, uszkodzone węże lub kolby.
- ⇒ Stosować wyłącznie oryginalny osprzęt i części zamienne zaprojektowane do techniki próżniowej, np. wąż próżniowy, separator, zawór próżniowy itp.
- ⇒ Przy obchodzeniu się z zanieczyszczonymi częściami przestrzegać odpowiednich przepisów i stosować środki ochronne. Dotyczy to również wysyłki urządzeń do naprawy.
- ⇒ W celu wykonania napraw prosimy o przesłanie nam starannie wypełnionego i podpisanego [zaświadczenia o nieszkodliwości](#), **przed** wysłaniem produktu do naprawy.
W przypadku wszelkich przesyłek z urządzeniami do naprawy w naszym serwisie musi istnieć możliwość wykluczenia substancji niebezpiecznych.

2.6 Laboratorium i czynniki robocze



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wydobywanie się niebezpiecznych substancji na wylocie.

Podczas odsysania niebezpieczne, trujące substancje mogą na wylocie dostać się do otaczającego powietrza.

- Stosować się do przepisów bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z niebezpiecznymi substancjami i niebezpiecznymi mediami.
- Należy pamiętać, że przywierające czynniki procesowe mogą stanowić zagrożenie dla ludzi i środowiska.
- Montować i używać odpowiednich separatorów, filtrów lub urządzeń wyciągowych.

Niebezpieczeństwa powodowane przez różne substancje

Transportowanie różnych substancji

Transportowanie różnych substancji lub mediów może wywołać wzajemne reakcje pomiędzy tymi substancjami.

Substancje robocze, które docierają ze strumieniem gazu do pompy próżniowej mogą spowodować uszkodzenie pompy próżniowej. Niebezpieczne substancje mogą osadzać się w pompie próżniowej.

Możliwe środki ochronne

Środki ochronne zależnie od zastosowania

- ⇒ Przed zmianą medium przepłukać pompę próżniową gazem inercyjnym lub powietrzem.
- ⇒ Do rozcieńczenia mieszanek krytycznych używać gazu obojętnego.
- ⇒ Zapobiegać uwalnianiu niebezpiecznych, toksycznych, wybuchowych, korozyjnych, szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych dla środowiska cieczy, gazów lub oparów, np. poprzez stosowanie odpowiedniego wyposażenia laboratoryjnego z wyciągiem i sterowaniem wentylacją.
- ⇒ Chronić wnętrze pompy próżniowej przed osadzaniem się substancji lub wilgocią, np. poprzez doprowadzenie balastu gazowego.
- ⇒ Pamiętać o wzajemnych oddziaływaniach i możliwych reakcjach chemicznych pompowanych mediów.

- ⇒ Sprawdzać odporność materiałów jednostki pompowania mających kontakt z mediami na pompowane substancje.
- ⇒ Prosimy o kontakt z nami w przypadku wątpliwości odnośnie zastosowania pompy próżniowej ze szczególnymi materiałami i mediami roboczymi.

Zapobiegać przedostawaniu się ciał obcych do wnętrza pompy

Zwrócić uwagę na konstrukcję pompy próżniowej

Cząsteczki stałe, ciecze i kurz nie mogą dostać się do pompy próżniowej.

- ⇒ Nie transportować żadnych substancji, które mogą tworzyć osady w pompie próżniowej.
- ⇒ Przed wlotem zainstalować odpowiednie separatory i/lub filtry. Odpowiednimi filtrami są np. filtry odporne na chemikalia i zatykanie się i zapewniające odpowiedni przepływ.
- ⇒ Niezwłocznie wymieniać porowate węże próżniowe.

2.7 Możliwe źródła zagrożeń

Uwzględnić stabilność mechaniczną

Uwzględnić wytrzymałość mechaniczną

W rezultacie wysokiego stopnia sprężania pompy na wylocie może powstać wyższe ciśnienie, niż pozwala na to stabilność mechaniczna systemu.

- ⇒ Zapewnić, aby przewód gazów odlotowych był wolny i bez ciśnienia. Aby zapewnić niezakłócony wyrzut gazów, wylot nie może być zablokowany.
- ⇒ Zapobiegać niekontrolowanemu nadciśnieniu, np. w rezultacie odcięcia lub zablokowania systemu przewodów, kondensatu lub zapchania przewodu gazu odlotowego.
- ⇒ Na przyłączach gazu nie wolno pomylić przyłączy wlotu IN z przyłączami wylotu EX.
- ⇒ Przestrzegać maksymalnych ciśnień na wlocie i wylocie pompy oraz maksymalnej dopuszczalnej różnicy ciśnienia pomiędzy wlotem a wylotem zgodnie z *Danymi technicznymi*.
- ⇒ Opróżniany system a także wszystkie połączenia węzowe muszą być stabilne mechanicznie.
- ⇒ Wężę czynnika chłodzącego zamocować na króćcach węży w taki sposób, żeby nie mogły się niezamierzenie odzepić.

Zapobiegać cofaniu się kondensatu

Zapobiegać powstawaniu zatoru w przewodzie gazu odlotowego

Kondensat może uszkodzić głowicę pompy. Kondensat nie może spływać z powrotem przez przewód węzowy do wylotu i do głowicy pompy. W węźu gazu odlotowego nie może gromadzić się żadna ciecz.

- ⇒ Cofaniu się kondensatu zapobiegać zastosowaniem separatora. Kondensat nie może dostawać się do wnętrza obudowy przez przewody węzowe.
- ⇒ W miarę możliwości układać wąż gazów odlotowych ze spadkiem, tzn. tak aby przebiegał w dół i nie mógł powstać zator.
- ⇒ Błędny pomiar spowodowany zablokowanym przewodem próżniowym, np. kondensatem w przewodzie próżniowym, może zafałszować pomiary czujnika próżni.
- ⇒ Unikać nadciśnienia w przewodzie ssawnym (≥ 1060 mbar [≥ 795 Torr]).

Zagrożenia podczas napowietrzania

Uważać na zagrożenia podczas napowietrzania

Zależnie od procesu, w instalacjach może powstać mieszanina wybuchowa, mogą również wystąpić inne niebezpieczne sytuacje.

Zagrożenia powodowane energią resztkową

Możliwe energie resztkowe

Po wyłączeniu pompy próżniowej i odłączeniu od sieci elektrycznej mogą jeszcze występować zagrożenia powodowane energiami resztkowymi:

- Energia cieplna: ciepło odprowadzane przez silnik, gorąca powierzchnia, ciepło sprężania.
- Energia elektryczna: zamontowane kondensatory mają czas rozładowania się nawet aż do 3 minut.

Przed przystąpieniem do czynności:

- ⇒ Odczekać, aż pompa próżniowa ostygnie.
- ⇒ Odczekać, aż rozładują się kondensatory

Zagrożenia powodowane przez gorącą powierzchnię lub przegrzanie

Temperatury powierzchni

Temperatura powierzchni pomp próżniowych może podczas pracy być > 70°C, w szczególności podczas odsysania podgrzanych mediów.

- ⇒ Unikać bezpośredniego dotykania powierzchni lub nosić odporne na wysoką temperaturę rękawice ochronne w przypadku niemożności wykluczenia ryzyka kontaktu.
- ⇒ Uwzględnić zabezpieczenia przed dotknięciem, jeżeli temperatura jest regularnie podwyższona.
- ⇒ Przed przystąpieniem do konserwacji odczekać, aż pompa próżniowa ostygnie.

Przegrzanie

Pompa próżniowa może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania. Powodem może być niedostateczny dopływ powietrza do wentylatora i/lub niedotrzymanie minimalnych odstępów.

- ⇒ Podczas ustawiania urządzenia zapewnić minimalny odstęp 5 cm pomiędzy wentylatorem a sąsiednimi elementami (np. obudowy, ściany itp.).
- ⇒ Zapewnić stały dostateczny dopływ powietrza lub zastosować zewnętrzną wentylację wymuszoną.
- ⇒ Urządzenie ustawiać na stabilnym podłożu. Miękkie podłoże, np. gąbka albo pochłaniacz dźwięków, może utrudniać i blokować dopływ powietrza.
- ⇒ Oczyszczać szczeliny wentylacyjne.
- ⇒ Przed uruchomieniem urządzenia zdjąć z niego osłonę służącą do ochrony podczas transportu.
- ⇒ Unikać doprowadzenia dużej ilości ciepła przez gazy procesowe.
- ⇒ Przestrzegać maksymalną temperaturę mediów określoną w *Danych technicznych*.

Dbać o czytelność tabliczek

Oznakowanie i tabliczki

Utrzymywać znajdujące się na urządzeniu wskazówki i tabliczki w czytelnym stanie.

- ⇒ Oznakowanie przyłączy
- ⇒ Tabliczki ostrzegawcze i informacyjne
- ⇒ Tabliczki z danymi silnika i tabliczki znamionowe

2.8 Zabezpieczenie silnika



OSTROŻNIE

Ograniczona ochrona uzwojeń przy napięciach zasilania poniżej 115 VAC.

Przy napięciach zasilania poniżej 115 VAC, samoczynne podtrzymanie ochrony uzwojeń może być ograniczone. Po ostygnięciu może to doprowadzić do tego, że nastąpi automatyczny rozruch pompy.

- W przypadku przegrzania wyłączyć pompę, aby uniknąć samoczynnego rozruchu pompy.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem, ochrona przed zablokowaniem

Sposób postępowania - ponowne załączenie

Silnik pompy posiada czujnik temperatury w uzwojeniu silnika. W przypadku nadmiernej temperatury albo zablokowania się silnika pompa próżniowa się wyłącza.

Jeżeli pompa próżniowa zostanie wyłączona z powodu tego środka bezpieczeństwa, usterkę zresetować ręcznie: odłączyć jednostkę pompującą od sieci lub potwierdzić komunikat usterki w sterowniku -> usunąć przyczynę usterki -> pozwolić ostygnąć pompie próżniowej -> ponownie włączyć jednostkę pompującą

2.9 Kategoria ATEX urządzenia

Ustawianie i środowisko wybuchowe

Ustawianie i eksploatacja w obszarach, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa w niebezpiecznym stopniu, jest niedozwolone.

Użytkownik odpowiada za przeprowadzenie oceny zagrożeń dla urządzenia, tak aby można było w razie potrzeby podjąć działania ochronne przy ustawianiu i zapewniające bezpieczną eksploatację.

Dopuszczenie ATEX obowiązuje tylko wewnętrznego obszaru mającego kontakt z medium pompy próżniowej, a nie obszaru otoczenia.

Oznakowanie ATEX urządzenia

Urządzenia próżniowe oznakowane znakiem  posiadają dopuszczenie zgodnie z oznaczeniem ATEX na tabliczce znamionowej.

Użytkowanie dopuszczalne jest wyłącznie w nienagannym stanie technicznym.

Kategoria ATEX urządzenia



Kategoria ATEX urządzenia a urządzenia peryferyjne

Produkt jest przeznaczony do niskiego stopnia zagrożenia mechanicznego i musi być ustawiany w taki sposób, aby nie mógł zostać uszkodzony mechanicznie z zewnątrz.

Unikać źródeł zapłonu

Kategoria ATEX urządzenia pompy próżniowej zależy od podłączonych komponentów i urządzeń peryferyjnych. Komponenty i urządzenia peryferyjne muszą posiadać taką samą albo wyższą klasę ATEX.


Stosowanie zaworów napowietrzających jest dopuszczalne, tylko jeśli można zagwarantować, że w normalnych warunkach we wnętrzu pompy próżniowej nie powstaną żadne, albo z dużym prawdopodobieństwem tylko krótkotrwale lub sporadycznie, mieszaniny wybuchowe.

⇒ W razie potrzeby napowietrzać gazem obojętnym.

Informacje dotyczące kategorii urządzenia ATEX są dostępne online: [Information-ATEX](#)

Ograniczenia warunków eksploatacji

Wyjaśnienie Warunki użytkowania X
Przykład – fragment tabliczki znamionowej



Znaczenie dla urządzeń oznaczonych **X**:

- Urządzenia posiadają niski stopień ochrony mechanicznej i muszą być zainstalowane w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami mechanicznymi z zewnątrz, np. stojaki pomp należy instalować w sposób chroniący przed wstrząsami, szklane żarówki należy zabezpieczyć przed odpryskami itp.
- Urządzenia zostały zaprojektowane do pracy w temperaturze otoczenia i temperaturze medium wynoszącej od +10°C do – +40°C. Tych przedziałów temperatur otoczenia i medium nie należy w żadnym wypadku przekraczać. Podczas pompowania/pomiaru gazów niewybuchowych obowiązują podwyższone temperatury zasysania gazu, zob. rozdział: Dane techniczne, temperatura nośnika (gazu).

2.10 Utylizacja



UWAGA

Nieprawidłowa utylizacja komponentów elektronicznych może skutkować szkodami dla środowiska.

Stare urządzenia elektroniczne zawierają substancje szkodliwe dla środowiska lub zdrowia człowieka. Zużyte urządzenia elektryczne zawierają ponadto cenne surowce, które odpowiednio zutylizowane w procesie recyklingu służą do odzyskiwania surowców.

Użytkownicy końcowi są ustawowo zobowiązani do przekazywania starych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do autoryzowanych punktów zbiórki.


- ⇒ Po zakończeniu okresu użytkowania zutylizować zużyty sprzęt elektryczny i komponenty elektroniczne zgodnie z przepisami.
- ⇒ Przestrzegać krajowych przepisów dotyczących utylizacji i ochrony środowiska.

3 Opis produktu

Jednostki pompujące serii PC 301x NT VARIO select składają się zasadniczo z pompy membranowej, sterowanej przez Napęd VARIO, ze sterownika próżniowego typu ACUU·SELECT® oraz z chłodnicy z separatorem. Chłodnica występuje we wszystkich wersjach. Różnice występują w sposobie działania chłodnicy.

3.1 Konstrukcja zasadnicza serii jednostki pompującej

Widok i zasadnicza konstrukcja PC 301x NT VARIO select



Znaczenie

- | | |
|----|--|
| 1 | Czujnik VACUU·SELECT, zamontować na przewodzie ssawnym |
| 2 | Przyłącza czynnika chłodzącego |
| 3 | Chemiczna pompa membranowa |
| 4 | Przycisk wł./wył. sterownika VACUU·SELECT |
| 5 | Jednostka obsługowa VACUU·SELECT |
| 6 | Przewód VACUU·BUS (zasilanie elektryczne sterownika + przewód sterujący) |
| 7 | Zawór balastu gazowego |
| 8 | Przyłącze próżni – wlot IN |
| 9 | Uchwyt (2x) |
| 10 | Przyłącze wylotu – wylot EX |
| 11 | Kondensator emisyjny EK |
| 12 | Separator ssawny |
| 13 | Ścianka boczna, osłona |

- 14** Przyłącze sieciowe jednostki pompującej, włącznik/wyłącznik (przełącznik kołyskowy) + zabezpieczenie urządzenia
- 15** Tabliczka znamionowa
- 16** Kolba okrągła na wlocie
- 17** Część obudowy z uchwytem, z przodu
- 18** Kolba okrągła na wylocie

3.2 Seria chemicznych jednostek pompujących

Przegląd chemicznych jednostek pompujących
Znaczenie

	Chemiczna jednostka pompująca	Głowica pompy	Stopnie	AK	EK	EKP
a	PC 3010 NT VARIO select	8	4	•	•	
b	PC 3016 NT VARIO select	8	1	•	•	
c	PC 3012 NT VARIO select	8	3	•	•	
d	PC 3012 NT VARIO select EKP	8	3	•		•

Skróty specyficzne dla produktu

Skróty specyficzne dla produktu


AK	Kolba separatora, zamontowana na wlocie lub wylocie
EK	Kondensator emisyjny, zamontowany na wylocie
EKP	Kondensator emisyjny Peltronic, zamontowany na wylocie
PC ...	Chemiczna jednostka pompująca z oznaczeniem typu

3.3 Kondensatory i chłodnice

3.3.1 Separator/kondensator na wlocie

Przyłącze na kolbie separatora

Przyłącza na AK



Znaczenie

1 Przyłącze wlotu próżni IN

3.3.2 Kondensator na wylocie

Przyłącze i czynnik chłodniczy na kondensatorze emisyjnym

Przyłącza na EK




Znaczenie

- 1** Przyłącze wylotu czynnika chłodniczego EX
- 2** Przyłącze wlotu czynnika chłodniczego IN, np. woda
- 3** Przyłącze wylotu EX

3.4 Przykład zastosowania

Sieć próżniowa

-> Przykład
Sieć próżniowa



Znaczenie

- | | |
|---|---|
| 1 | Przykład zastosowania VACUU·LAN®, układ sieci z trzema modułami zaworów |
| 2 | Mebel laboratoryjny |
| 3 | Wąż gazu odlotowego (poprowadzony do wyciągu) |
| 4 | Orurowanie próżniowe |
| 5 | Jednostka obsługowa VACUU·SELECT + czujnik VACUU·SELECT |
| 6 | Próżniowa jednostka pompująca PC 3012 NT VARIO select |

4 Ustawianie i podłączanie

4.1 Transport

Produkty **VACUUBRAND** zapakowane są w stabilnym, nadającym się do recyklingu opakowaniu transportowym.



Oryginalne opakowanie jest dokładnie dostosowane do produktu i zapewnia jego bezpieczny transport.


⇒ O ile to możliwe, zachować oryginalne opakowanie, które można wykorzystać np. do wysłania produktu do naprawy.

Dostawa towarów

- ⇒ Sprawdzić dostarczony produkt pod kątem szkód transportowych i kompletności bezpośrednio po jego otrzymaniu.
- ⇒ Szkody transportowe niezwłocznie zgłosić dostawcy na piśmie.

Rozpakowanie

-> Przykład
jednostka pompująca
w oryginalnym
opakowaniu z dołą-
czonymi paczkami



- (a) = jednostka pompująca
- (b) = kolba szklana + osprzęt
- (c) = instrukcja obsługi, kabel, wlot
- (d) = sterownik, czujnik próżni, kabel

1. Wyjąć wszystkie dołączone paczki z oryginalnego opakowania i je wypakować.
2. Porównać zakres dostawy z listem przewozowym



Należy pamiętać, że masa jednostki pompującej może wynosić ok. 30–34 kg. Zalecamy zastosowanie urządzeń do podnoszenia.

Urządzenie wyciągnąć z opakowania za boczne zagłębienia do chwytania.

4.2 Ustawianie

UWAGA

Kondensat może uszkodzić układ elektroniczny.

Duża różnica temperatury pomiędzy miejscem składowania a miejscem ustawienia może prowadzić do powstania kondensatu.

⇒ Po dostawie albo składowaniu aklimatyzować urządzenie próżniowe przez co najmniej 3-4 godziny, zanim zostanie uruchomione.


Sprawdzanie warunków w miejscu ustawienia

Dostosowanie warunków w miejscu ustawienia

- Urządzenie jest zaaklimatyzowane.
- Warunki otoczenia są zachowane i mieszczą się z zakresie wartości granicznych użytkowania.
- Pompa musi stabilnie i pewnie stać bez żadnego dodatkowego kontaktu mechanicznego z podłożem oprócz nóżek urządzenia.

Ustawianie pompy próżniowej

-> Przykład
Rysunek minimal-
nych odstępów w
meblu laboratoryj-
nym



- ⇒ Pompę próżniową ustawić na nośnej, wolnej od wstrząsów, równej powierzchni.
- ⇒ Podczas wbudowywania w meblu laboratoryjnym zachować minimalny odstęp 5 cm (2 in.) od sąsiednich przedmiotów lub powierzchni.
- ⇒ Zapobiec akumulacji ciepła i zapewnić dostateczną cyrkulację powietrza, szczególnie w zamkniętych obudowach.

Przestrzegać wartości granicznych użytkowania

Warunki otoczenia

Warunki otoczenia		(US)
Temperatura otoczenia	10-40°C	50-104°F
Wysokość ustawiania, maks.	2000 m n.p.m.	6562 ft nad poziomem morza
Wilgotność powietrza	30–85%, bez kondensacji	
Stopień zanieczyszczenia	2	
Energia uderzeniowa	5 J	
Stopień ochrony (IEC 60529)	IP 40	
Stopień ochrony (UL 50E)	Typ 1	
Unikać zanieczyszczenia pyłem, cieczami, gazami korozyjnymi.		

- ⇒ Przestrzegać podanego stopnia ochrony IP. Stopień ochrony IP jest zagwarantowany, tylko jeśli urządzenie jest prawidłowo zamontowane i podłączone.
- ⇒ Podczas podłączania zawsze przestrzegać informacji podanych na tabliczce znamionowej oraz informacji podanych w rozdziale Dane techniczne.

4.3 Element mocujący sterownika


Element mocujący, sterownik, połączenia śrubowe i czujnik próżni zostały zapakowane i dołączone w osobnym kartonie.

Element mocujący można zamontować na jednostce pompującej przed ustawieniem, zamocować w nim sterownik i podłączyć przewód VACUU·BUS; patrz opis montażu poniżej.

W miejsce mocowania na jednostce pompującej można również zamocować sterownik bezpośrednio w meblu laboratoryjnym z pasującym wycięciem; do połączenia należy wówczas wykorzystać przewód przedłużający VACUU·BUS.

Montaż elementu mocującego

Zamontować element mocujący na jednostce pompującej (opcja)



1. Wykręcić połączenia śrubowe z jednostki pompującej wkrętakiem krzyżakowym rozm 1.



2. Umieścić element mocujący na jednostce pompującej.




3. Element mocujący przykręcić śrubami do jednostki pompującej.



4. Wsunąć sterownik w element mocujący.



5. Wetknąć kabel VACUU-BUS do przyłącza sieci na tylnej ścianie sterownika.



6. Wetknąć również przewody VACUU-BUS urządzeń peryferyjnych, takich jak np. czujnik próżni. Skorzystać z adaptera Y (patrz osprzęt), jeśli liczba przyłączy nie jest wystarczająca.

4.4 Podłączenie (przyłącza zasilania)

W jednostce pompującej zostały przewidziane przyłącza zasilania dla próżni, gazu odlotowego i opcjonalnie dla balastu gazowego, napowietrzenia i wody chłodzącej. Jednostkę pompującą podłączyć w sposób opisany w poniższych przykładach. Oprócz tego zamocować zawarte w pakiecie połączenia śrubowe i kolby szklane w kondensatorach.

4.4.1 Przyłącze próżni (IN)



OSTROŻNIE

Elastyczne węże próżniowe mogą kurczyć się podczas opróżniania.

Niezamocowane, podłączone komponenty mogą w przypadku gwałtownego ruchu (skurczenia się) elastycznego węża próżniowego spowodować obrażenia ciała lub szkody materialne. Wąż próżniowy może się odczepić.

- Wąż próżniowy zamocować na przyłączach.
- Zamocować podłączone komponenty.
- Zwymiarować elastyczny wąż próżniowy z uwzględnieniem maksymalnego kurczenia się.


UWAGA

Ciała obce w przewodzie ssawnym mogą uszkodzić pompę próżniową.

⇒ Zapobiegać zasysaniu i cofaniu się cząstek stałych, cieczy i zanieczyszczeń.

Podłączanie węża próżniowego

-> Przykład
Przyłącze próżni na
wlocie IN



Optymalną próżnię do danego zastosowania można uzyskać stosując się do poniższych punktów:

- ⇒ Podłączyć możliwie jak najkrótszy przewód próżniowy o możliwie jak największym przekroju.
- ⇒ Zastosować wąż próżniowy przeznaczony do wykorzystanego zakresu próżni o dostatecznej stabilności.
- ⇒ Węże podłączać gazoszczelnie.

4.4.2 Przyłącze gazu odlotowego (OUT)



OSTRZEŻENIE


Niebezpieczeństwo rozerwania przez nadciśnienie w przewodzie gazu odlotowego.

Niedopuszczalnie wysokie ciśnienie w przewodzie gazu odlotowego może spowodować rozerwanie pompy próżniowej albo uszkodzenie uszczelek.

- Przewód gazu odlotowego (wylot, wylot gazu) musi być zawsze wolny i bez ciśnienia.
- Przewód gazu odlotowego zawsze układać ze spadkiem albo podjąć działania zapobiegające cofaniu się kondensatu do pompy próżniowej.
- Przestrzegać maksymalnych dopuszczalnych ciśnień i różnic ciśnień.

Podłączanie węża gazu odlotowego

-> Przykład
Przyłącze gazu odlotowego na wylocie
EX



1. Połączyć gumowy pierścień uszczelniający **(a)**, króciec węża **(b)** i nakrętkę nasadową **(c)** tak jak pokazano na ilustracji i nakręcić na przyłączy.
2. Nasunąć wąż gazu odlotowego **(d)** na króciec węża i włożyć wąż, jeśli jest to konieczne, do urządzenia wyciągowego. W razie konieczności zamocować wąż gazu odlotowego, np. opaską zaciskową.

4.4.3 Przyłącze czynnika chłodzącego na kondensatorze


Przyłącze czynnika
chłodzącego
Dopływ i odpływ

Kondensator emisyjny EK posiada przyłącze czynnika chłodzącego. Do chłodzenia nadaje się na przykład woda albo ciecz w obiegu chłodnicy cyrkulacyjnej.

- W zamkniętym, własnym obiegu wody chłodzącej ograniczyć ciśnienie do 3 barów (44 psi).
- Zawór wody chłodzącej wolno instalować wyłącznie na dopływie, odpływ czynnika chłodzącego musi być zawsze swobodny i nie być pod ciśnieniem.

Podłączenie czynnika chłodzącego

-> Przykład
Podłączenie czynnika
chłodzącego do EK



1. Zamocować do kondensatora oba króćce węża **(a)** nakrętkami nasadowymi **(b)**, tak jak to pokazano na ilustracji.
2. Zamocować węże czynnika chłodzącego na kondensatorze, tak jak pokazano na ilustracji:
IN = dopływ
EX = wylot
3. Zamocować węże, np. opaskami zaciskowymi.

4.4.4 Przyłącze napowietrzania




NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo wybuchu w wyniku napowietrzania powietrzem.

Zależnie od procesu, w instalacjach może powstać mieszanina wybuchowa, mogą również wystąpić inne niebezpieczne sytuacje.

- Nigdy nie napowietrzać powietrzem procesów, podczas których może powstać mieszanina wybuchowa.
- W przypadku substancji zapalnych napowietrzać wyłącznie gazem obojętnym, np. azotem (maks. 1,2 bar/900 Torr bezwzgl.).

Czujnik VACUU·SELECT® z zaworem napowietrzającym




Poniżej opisane jest przyłącze napowietrzania (b) do czujnika VACUU·SELECT®.

Alternatywnie można użyć większego zaworu, np. do szybkiego napowietrzania VB M-B (#20674217)

Napowietrzanie powietrzem z otoczenia⁵

Pozycja przyłącza napowietrzania




W przypadku napowietrzania (b) powietrzem z otoczenia, do czujnika (a) nie trzeba niczego podłączyć.

⁵ Dotyczy tylko czujników z wbudowanym zaworem napowietrzającym.

Napowietrzanie gazem obojętnym⁶ – podłączanie zaworu napowietrzającego

Potrzebne materiały do podłączenia: Wąż na króciec węża, np. wąż silikonowy 4/5 mm.

Przyłącze gazu obojętnego, zawór napowietrzający



⇒ Nasadzić wąż **(c)** na przyłączy zaworu napowietrzającego **(b)** i podłączyć gaz obojętny (maks. 1,2 bar/ 900 Torr, bezwzgl.).

✓ Zawór napowietrzający z węzłem do napowietrzania gazem obojętnym.

4.4.5 Balast gazowy (GB)

Stosowanie powietrza otoczenia jako balastu gazowego



NIEBEZPIECZEŃSTWO


Niebezpieczeństwo wybuchu w wyniku stosowania powietrza jako balastu gazowego.

Poprzez zastosowanie powietrza jako balastu gazowego do wnętrza pompy próżniowej dostaje się niewielka ilość tlenu. Zależnie od procesu tlen zawarty w powietrzu może utworzyć mieszaninę wybuchową albo mogą pojawić się inne niebezpieczne sytuacje.

➤ W przypadku substancji zapalnych oraz procesów, w których może powstać mieszanina wybuchowa, jako balast gazowy stosować wyłącznie gaz obojętny, np. azot (maks. 1,2 bara/900 Torr bezwzgl.).

⁶ Unikać nadciśnienia.


Pozycja zaworu gazu balastowego



Jeżeli jako balast gazowy ma być używane powietrze z otoczenia, do jednostki pompującej nie trzeba niczego podłączać; zawór balastu gazowego **(a)**; patrz również rozdział: → **Praca z balastem gazowym na stronie 45**

Stosowanie gazu obojętnego jako balastu gazowego – OPCJA

Przygotowanie przyłącza gazu obojętnego (GB)



⇒ Zdjąć czarny kapturek balastu gazowego i podłączyć w tym miejscu adapter balastu gazowego.




Na zamówienie można od nas otrzymać opcje przyłączeniowe i adaptery do króćca węża lub małej kryzy.

4.5 Podłączenie elektryczne

Elektryczne podłączenie jednostki pompującej

-> Przykład
Podłączenie elektrycznej jednostki pompującej




1. Gniazdo **(a)** kabla sieciowego wetknąć do przyłącza sieciowego pompy próżniowej.
2. Wetknąć wtyczkę sieciową **(b)** do gniazdka sieciowego.
☒ Jednostka pompująca jest podłączona elektrycznie.

WSKAZÓWKA! Kabel sieciowy układać w taki sposób, żeby nie mógł zostać uszkodzony przez ostre krawędzie, chemikalia lub gorące powierzchnie.

Przyłącza zasilania sieciowego ze skrótami państw

-> Przykład
Typy wtyczek sieciowych



Schematy dostępnych w handlu przyłączy sieciowych z zestawem uziemiającym

1 UK

2 CN

3 IND

4 US

5 CEE

6 CH

Pompa próżniowa dostarczana jest gotowa do użycia z pasującą wtyczką sieciową.

WSKAZÓWKA!


- ⇒ Używać wtyczki sieciowej pasującej do przyłącza sieciowego.
- ⇒ Jako przyłącza sieciowego nie używać kilku gniazdek połączonych szeregowo.
- ⇒ Wtyczka sieciowa służy również jako odłącznik. Urządzenie ustawiać w taki sposób, żeby wtyczkę można było łatwo odłączyć od urządzenia.

Możliwości przyłączeniowe akcesoriów próżniowych

Interfejs VACUU-BUS stanowi źródło zasilania i przewód sterujący akcesoriów próżniowych.

1. Podłączyć akcesoria do kontrolera za pomocą kabla VACUU BUS.
2. W razie potrzeby zwiększyć zasięg i zakres połączeń za pomocą odpowiednich adapterów Y i przedłużaczy.

-> Przykład
Schematyczna prezentacja kontrolera z podłączonym zaworem i czujnikami



Akcesoria -> -patrz -rozdział Dane do zamawiania

5 Praca

Przed uruchomieniem upewnić się, że czynności opisane w rozdziale **Ustawienie i podłączenie** zostały przeprowadzone prawidłowo.


Niniejsza instrukcja obsługi – z wyjątkiem rozdziałów dotyczących włączania i wyłączania – zawiera opisy układu mechanicznego stanowiska pompowego serii PC 301x NT VARIO select.

Obsługa wbudowanego regulatora próżni⁷ i jego funkcje zostały opisane w osobnej instrukcji obsługi **VACUU·SELECT**.

5.1 Włączanie

Włączanie jednostki pompującej

Włączanie



1. Włączyć przełącznik kołyskowy **(a)** – pozycja włącznika I.
2. Wcisnąć przycisk ON/OFF **(b)** w sterowniku.
 - ☒ Wyświetlacz z ekranem startowym.
 - ☒ Po ok. 30 sekundach na wyświetlaczu sterownika pojawi się proces z elementami obsługowymi.


⁷ INTERNET: VACUUBRAND/Produkte/Messgeräte und Controller/Vakuum regeln

5.2 Obsługa za pomocą sterownika

5.2.1 Interfejs obsługowy


Interfejs obsługowy

VACUU-SELECT[®] z
wyświetlaczem pro-
cesu



Wyświetlanie procesu

Wyświetlanie ciśnie-
nia dla procesu



1 Pasek stanu

2 Analogowe wyświetlanie ciśnienia – wykres ciśnienia

3 Cyfrowe wyświetlanie ciśnienia – wartość ciśnienia (wartość zadana, wartość rzeczywista, jednostka ciśnienia)

4 Wyświetlanie procesu z funkcjami kontekstowymi

5 Nawigacja ekranowa

6 Elementy obsługowe sterowania

Elementy obsługowe

Elementy obsługowe
sterownik próżni

Przycisk

Funkcja




Start
**Uruchamianie zastosowania – tylko na ekranie wy-
świetlania procesu.**

Przycisk	Funkcja
 	Stop Zatrzymanie zastosowania – zawsze możliwe.
	VENT⁸ – napowietrzanie systemu (opcja) Naciśnięcie przycisku < 2 s = krótkie napowietrzanie, sterowanie jest kontynuowane.
 	Naciśnięcie przycisku > 2 s = napowietrzanie do uzyskania ciśnienia atmosferycznego – pompa próżniowa jest wyłączana. - Naciśnięcie przycisku podczas napowietrzania = napowietrzanie jest zatrzymywane.
 	Ulubione Wywołanie menu Ulubione.

5.2.2 Obsługa


Uruchamianie sterownika próżni

Start



Wyłączanie sterownika próżni


Stop



8 Przycisk VENT jest wyświetlany, tylko jeśli zawór napowietrzający jest podłączony lub aktywny.

Napowietrzanie

Napowietrzanie




5.2.3 Praca z balastem gazowym

Znaczenie Doprowadzenie balastu gazowego (= dodanie gazu) powoduje, że opary nie skraplają się w pompie próżniowej, lecz są z niej wydmuchiwane. Umożliwia to transportowanie dużych ilości skraplających się oparów i wydłużenie żywotności. Próżnia końcowa z balastem gazowym jest nieco wyższa.

Zawór balastu gazowego otwieranie/zamykanie

Obsługa zaworu balastu gazowego



- ⇒ Przekręcić czarny kapturek balastu gazowego w dowolnym kierunku, aby otworzyć lub zamknąć zawór balastu gazowego.
- ⇒ W miarę możliwości odprowadzać opary skraplające się, np. parę wodną, rozpuszczalniki itp., tylko jeśli pompa próżniowa osiągnęła temperaturę roboczą i przy otwartym zaworze balastu gazowego.
- ⇒ Podłączyć gaz obojętny jako balast gazowy, aby zapobiec i wykluczyć powstawanie wybuchowych mieszanin podczas eksploatacji.
- ⇒ Dotrzymywać dopuszczalne ciśnienie na przyłączy balastu gazowego wynoszące maks. 1,2 bar/900 Torr bezwzgl.



Jeśli ilość gazu w pompie próżniowej jest niska, można w takim przypadku zrezygnować z balastu gazowego, aby dzięki temu zwiększyć stopień odzysku rozpuszczalnika.


5.3 Wyłączanie (wyłączenie z eksploatacji)

Włączanie jednostki pompującej

Wyłączanie np. jednostki pompującej z eksploatacji

1. Zatrzymać proces i pozwolić jednostce pompującej pracować jeszcze przez około 30 minut z otwartym balastem gazowym lub otwartym wlotem (IN).
 - ☒ Kondensat i resztki medium zostaną wypłukane z pompy próżniowej.

WSKAZÓWKA! Unikać powstawania osadów i wypłukać kondensat z pompy.



2. Wyłączyć przełącznik kołyskowy **(a)** – pozycja przełącznika 0.
 - ☒ Jednostka pompująca jest wyłączona.
3. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
4. Odłączyć jednostkę pompującą od aparatury.
5. Opróżnić kolby szklane.
6. Skontrolować jednostkę pompującą pod kątem możliwych uszkodzeń i zabrudzeń.

5.4 Magazynowanie

Magazynowanie jednostki pompującej

1. Oczyszczyć jednostkę pompującą w przypadku zabrudzenia.
2. Zalecenie: Przed umieszczeniem jednostkę pompującą w magazynie przeprowadzić konserwację zapobiegawczą. W szczególności jeśli jednostka ma za sobą ponad 15 000 godzin pracy.
3. Zamknąć przewód ssawny i gazu odlotowego np. zamknięciami transportowymi.
4. Zapakować jednostkę pompującą pyłoszczelnie, ew. dołączyć środki osuszające.
5. Przechowywać jednostkę pompującą w chłodnym i suchym miejscu.

WSKAZÓWKA! Jeżeli z powodów eksploatacyjnych przechowywane są uszkodzone części, trzeba wyraźnie oznaczyć je jako niegotowe do użycia.

6 Usuwanie usterek

6.1 Pomoc techniczna

Do lokalizacji i usuwania usterek korzystać z tabeli → **Usterka – Przyczyna – Usuwanie na stronie 48.**

W celu skorzystania z pomocy technicznej lub w przypadku usterek prosimy o kontakt z naszym [serwisem](#).



Urządzenie wolno użytkować tylko w nienagannym stanie technicznym.

- ⇒ Przestrzegać zalecanych terminów konserwacji i w taki sposób zapewnić sprawność systemu.
- ⇒ Uszkodzone urządzenia wysłać do naprawy do naszego serwisu albo do Państwa sprzedawcy.

6.2 Usterka – Przyczyna – Usuwanie

Usterka	Przyczyna	Usuwanie	Personel
Wartości pomiarowe odbiegają od normy odniesienia	Zanieczyszczony czujnik. Wilgoć w czujniku. Uszkodzony czujnik. Czujnik mierzy nieprawidłowo.	Oczyszczyć komorę pomiarową czujnika. Osuszyć komorę pomiarową, np. poprzez odpompowanie. Wyregulować czujnik miernikiem referencyjnym. Wymienić uszkodzone elementy.	Fachowiec
Czujnik nie przesyła wartości pomiarowej	Brak napięcia. Uszkodzone połączenie wtykowe lub okablowanie magistrali VACUU·BUS lub niewetknięta wtyczka.	Sprawdzić połączenie wtykowe magistrali VACUU·BUS i połączenie kablowe ze sterownikiem.	Obsługujący
Czujnik nie przesyła wartości pomiarowej	Uszkodzony czujnik.	Wymienić uszkodzone elementy.	Fachowiec
Zawór napowietrzający nie załącza	Brak napięcia. Uszkodzone połączenie wtykowe lub okablowanie magistrali VACUU·BUS lub niewetknięta wtyczka.	Sprawdzić połączenie wtykowe magistrali VACUU·BUS i połączenie kablowe ze sterownikiem.	Obsługujący

Usterka	Przyczyna	Usuwanie	Personel
	Zawór napowietrzający zanieczyszczony.	Wyczyścić zawór napowietrzający. W razie potrzeby zastosować inny, zewnętrzny zawór napowietrzający.	
Zawór napowietrzający nie załącza	Uszkodzony zawór napowietrzający w czujniku.	Wymienić uszkodzone elementy.	Fachowiec
Pompa próżniowa nie uruchamia się	Jednostka pompująca wyłączona. Wtyczka sieciowa nie jest prawidłowo włożona lub jest wyciągnięta. Uszkodzone połączenie wtykowe lub okablowanie magistrali VACUU·BUS lub niewłożona wtyczka. Nadciśnienie w przewodzie gazu odlotowego.	Włączyć Jednostka pompująca. Sprawdzić przyłącze i kabel sieciowy. Sprawdzić połączenie wtykowe magistrali VACUU·BUS i połączenie kablowe ze sterownikiem. Otworzyć przewód gazu odlotowego. Zapewnić swobodny przebieg.	Obsługujący
Pompa próżniowa zatrzymała się Pompa próżniowa nie uruchamia się	Przeciążenie silnika. Przegrzanie silnika. Rozłączyło zabezpieczenie termiczne.	Sprawdzić przyłącze czynnika chłodzącego. Zapewnić dopływ czynnika chłodzącego. Odczekać, aż silnik ostygnie. Zresetować ręcznie usterkę: -> Odłączyć jednostkę pompującą od sieci -> Usunąć przyczynę usterki -> Ponownie włączyć jednostkę pompującą	Fachowiec
Brak lub niska moc ssania	Nieszczelność w przewodzie ssawnym lub w aparaturze.	Sprawdzić przewód ssawny i aparaturę pod kątem ewentualnych nieszczelności.	Obsługujący

Usterka	Przyczyna	Usuwanie	Personel
	Butelka na kondensat nie jest prawidłowo zamontowana. Kondensat w pompie próżniowej. Balast gazowy otwarty Kapturek balastu gazowego jest porowaty albo już go nie ma.	Sprawdzić butelkę na kondensat i prawidłowo zamontować. Sprawdzić aparaturę pod kątem wycieków. Włączyć pompę próżniową na kilka minut z otwartym króćcem ssawnym. Zamknąć balast gazowy Sprawdzić kapturek balastu gazowego. Wymienić uszkodzone elementy.	
Brak lub niska moc ssania	Osady w pompie próżniowej. Uszkodzona membrana albo zawory. Duże wytwarzanie pary w procesie.	Wyczyścić i sprawdzić głowice pomp. Membranę i zawory wymienić na nowe. Sprawdzić parametry procesu.	Fachowiec
Brak lub niska moc ssania	Zbyt długa instalacja próżniowa.	Zastosować przewody próżniowe o większym przekroju.	odp. fachowiec
Wyświetlacz jest wył.	Jednostka pompująca wyłączony. Wtyczka sieciowa nie jest prawidłowo włożona lub jest wyjęta. Uszkodzone połączenie wtykowe lub okablowanie magistrali VACUU·BUS lub niewłożona wtyczka. Sterownik wyłączony lub uszkodzony.	Włączyć Jednostka pompująca. Sprawdzić przyłącze i kabel sieciowy. Sprawdzić połączenie wtykowe magistrali VACUU·BUS i połączenie kablowe ze sterownikiem. Wymienić uszkodzone elementy.	Obsługujący
Uszkodzony kondensator (chłodnica)	Uszkodzenie mechaniczne.	Przysłać.	odp. fachowiec
Głośne odgłosy pracy	Nie zamontowano węża.	Sprawdzić wąż i prawidłowo zamontować.	Obsługujący

Usterka	Przyczyna	Usuwanie	Personel
Głośne odgłosy pracy	Otwarty przewód gazu odlotowego. Uszkodzona kolba szklana przy kondensatorze emisyjnym. Pęknięta membrana albo luźna tarcza mocująca membranę. Uszkodzone łożysko kulkowe.	Sprawdzić przyłącza przewodu gazu odlotowego. Podłączyć przewód gazu odlotowego do systemu odsysania lub wyciągowego. Zamontować kolbę szklaną Przeprowadź serwis pompy próżniowej i wymień uszkodzone części albo wysłać urządzenie do serwisu.	Fachowiec

7 Czyszczenie i konserwacja



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

- Przed czyszczeniem lub konserwacją wyłączyć urządzenie.
- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.



Niebezpieczeństwo powodowane przez zanieczyszczone komponenty.

Podczas transportu niebezpiecznych mediów niebezpieczne substancje mogą osadzać się na wewnętrznych częściach pompy.

W takim przypadku podjąć następujące kroki:

- ⇒ Założyć środki ochrony indywidualnej, np. rękawice ochronne, ochronę oczu i w razie potrzeby ochronę dróg oddechowych.
- ⇒ Odkazić pompę próżniową przed jej otwarciem. W razie potrzeby zlecić odkażenie zewnętrznemu usługodawcy.
- ⇒ Podjąć środki ostrożności zgodnie z instrukcjami zakładowymi w zakresie obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi.

UWAGA

Możliwość uszkodzenia w przypadku nieprawidłowo wykonanych prac.

- ⇒ Zlecić wykonanie Zabiegów konserwacyjnych wykwalifikowanemu fachowcowi albo co najmniej przeszkolonej osobie.
- ⇒ Przed pierwszym Konserwacją przeczytać wszystkie instrukcje postępowania, aby zapoznać się z wymaganymi czynnościami serwisowymi.

7.1 Informacje o czynnościach serwisowych

Zalecana częstotliwość konserwacji ⁹

Częstotliwości konserwacji

Częstotliwości konserwacji	W razie potrzeby	15 000 h
Wymiana membrany		x
Wymiana zaworów		x
Wymiana o-ringów		x
Czyszczenie lub wymiana węża kształtowanego z PTFE	x	
Wymiana zaworu nadciśnieniowy na EK	x	
Czyszczenie jednostki pompującej	x	

Zalecane środki pomocnicze

-> Przykład - zalecane środki pomocnicze do czyszczenia i konserwacji



Znaczenie

Nr	Środki pomocnicze
1	Podstawka pod kolbę okrągłą
2	Rękawice ochronne
3	Naczynie odporne na chemikalia + lejek

⁹ Zalecana częstotliwość konserwacji wg godziny pracy i w normalnych warunkach eksploatacji; w zależności od warunków otoczenia i obszaru zastosowania zalecamy czyszczenie i konserwację wg potrzeby.

Narzędzie potrzebne do konserwacji

-> Przykład - narzędzie



Znaczenie

Nr	Narzędzie	Rozmiar
1	Komplet uszczelek Komplet uszczelek PC 3010, PC 3012 #20696839 <i>lub</i> Komplet uszczelek PC 3016 #20696867	1x 2x
2	Klucz do membrany #20636554	SW66
3	Szczypce płaskie Zamykanie opasek zaciskowych węży	
4	Wkrętak płaski Otwieranie opasek zaciskowych węży	Rozm. 1
5	Wkrętak krzyżakowy Połączenia śrubowe elementu mocującego sterownika	Rozm. 1
6	Wkrętak Torx Połączenia śrubowe uchwytu EK Odkręcanie, mocowanie łap mocujących	TX10 TX20
7	Klucz imbusowy Połączenia śrubowe ścianek bocznych Połączenia śrubowe pokrywy głowicy Połączenia śrubowe uchwytu EKP lub EK Połączenia śrubowe części obudowy z uchwytem Mocowania blaszane ścianki bocznej odkręcanie, mocowanie	Rozm. 5 Rozm. 5 Rozm. 4 Rozm. 4 Rozm. 4
8	Klucz dynamometryczny, nastawny 2 –12 Nm	

7.2 Czyszczenie

Rozdział ten nie zawiera opisu odkażania produktu. Opisuje zwykłe zabiegi czyszczenia i pielęgnacji.

- ⇒ Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłączyć jednostkę pompującą.



OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo poparzeń spowodowanych przez gorące powierzchnie

Podwyższona temperatura gazu odlotowego może stać się przyczyną gorących powierzchni na urządzeniu i podłączonych komponentach jak kolby szklane. TemperatURY powstające podczas eksploatacji mogłyby spowodować poparzenia.

- Należy uwzględnić ochronę przed dotknięciem, szczególnie w przypadku trwale wysokiej temperatury gazu odlotowego.
- Przed opróżnieniem kolby szklanej lub przystąpieniem do czynności konserwacyjnych należy odczekać, aż urządzenie ostygnie.
- Do wykonania czynności, które należy przeprowadzić podczas eksploatacji, należy stosować środki ochrony indywidualnej, np. rękawice ochronne.

7.2.1 Powierzchnia obudowy

Czyszczenie powierzchni




Zabrudzone powierzchnie czyścić czystą, lekko nawilżoną szmatką. Do nawilżania szmatki zalecamy wodę albo łagodny roztwór wody z mydłem.

7.2.2 Opróżnianie kolby szklanej

Demontaż i opróżnianie kolby szklanej

-> Przykład
Opróżnianie kolby
szklanej



1. Otworzyć zacisk szlifowany i zdjąć kolbę szklaną.
2. Opróżnić kolbę szklaną do odpowiedniego pojemnika, np. kanistra odpornego na chemikalia.
3. Kolbę szklaną (separator) zamocować z powrotem na kondensatorze kłamrą szlifowaną.



W zależności od zastosowania zebraną ciecz można poddać uzdatnieniu albo zutylizować we właściwy sposób.

7.2.3 Czyszczenie lub wymiana węży z PTFE

Konserwacja jest okazją do kontroli komponentów jednostki pompującej, między innymi węży.


- ⇒ Mocno zabrudzone węże kształtowe czyścić wewnątrz np. wyciorem do fajek lub podobnym narzędziem.
- ⇒ Popękane i uszkodzone węże kształtowe wymienić na nowe.

7.3 Konserwacja pompy próżniowej

7.3.1 Punkty konserwacji

Punkty wymagające konserwacji

-> Przykład
Konserwacja głowic
pompy



Znaczenie

Punkty konserwacji i kolejność

- 1 Zawór nadciśnieniowy EK z silikonu #20638821
- 2 Rozdzielacz ssąco-tłoczący (za separatorem ssącym)
- 3 Para głowic pompy z prawej strony
- 4 Para głowic pompy na dole
- 5 Para głowic pompy z lewej strony
- 6 Para głowic pompy u góry

7.3.2 Przygotowanie

Demontaż sterownika i elementu mocującego patrz rozdział -> **Element mocujący sterownika na stronie 31**

Demontaż części urządzeń i części obudowy

-> Przykład
Przygotowanie do
konserwacji



1. Wyłączyć jednostkę pompującą i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.



2. Zdemontować kolby szklane oraz połączone węże z wlotu IN.




3. Zdemontować kolby szklane oraz połączone węże z kondensatora emisyjnego EK.



4. Otworzyć pierścień zaciskowy na separatorze ssawnym.




5. Zdjąć separator ssawny i odłożyć te elementy na bok.



6. Zdjąć kapturek z balastu gazowego.




7. Wykręcić 4 śruby w przedniej części obudowy kluczem imbusowym rozm. 4.



8. Zdjąć część obudowy i odłożyć na bok.

-> Przykład
Demontaż EK




9. Otworzyć nakrętkę nasadową na dolotowym EK.




10. Wykręcić 2 śruby uchwytu EK kluczem imbusowym rozm. 4.

- Można teraz sprawdzić zawór nadciśnieniowy EK i w razie jego uszkodzenia wymienić na nowy.




11. Zdjąć EK wraz z uchwytem z węża kształtowego. Można teraz sprawdzić zawór nadciśnieniowy EK i w razie jego uszkodzenia wymienić na nowy.

12. Odstawić chłodnicę w taki sposób, żeby nie mogła z niej wypływać ciecz.



13. Otworzyć opaskę zaciskową węża kształtowego prowadzącego do EK wkrętakiem płaskim rozm. 1.




14. Zdjąć wąż kształtowy.


7.3.3 Wymiana membran i zaworów

Demontaż innych części obudowy


-> Przykład
Demontaż obudowy



1. Wykręcić 4 śruby w tylnej części obudowy kluczem imbusowym rozm. 4.



2. Zdjąć część obudowy i odłożyć na bok.




3. Wykręcić śruby z blaszanej płyty wspornikowej ścianki bocznej kluczem imbusowym rozm. 4.



4. Wyciągnąć kabel z wycięcia.

Zdejmowanie ścianki bocznej

Zdejmowanie prawej ścianki bocznej (odstąpienie pierwszej pary głowic pompy)



1. Wykręcić 2 zewnętrzne śruby z blaszanej płyty wspornikowej kluczem imbusowym rozm. 4.




2. Ostrożnie ułożyć pompę na boku.



- | | |
|---|---|
| 3. Wykręcić połączenia śrubowe ścianki bocznej kluczem imbusowym rozm. 5. | 4. Zdjąć ściankę boczną z pompy. Dolna ścianka boczna pozostaje najpierw zamocowana w celu zapewnienia stabilności. |
|---|---|

Rysunek złożeniowy głowicy pompy

-> Przykład
Rysunek złożeniowy
pary głowic pompy



Znaczenie

Konserwacja zaworów


- 1 Łapa mocująca + połączenia śrubowe
- 2 Sprężyny talerzowe
- 3 Wyspy zaworowe
- 4 Zawory
- 5 O-ringi rozm. 26 x 2

Konserwacja membrany


- 6 Pokrywa głowicy + połączenia śrubowe
- 7 Tarcza mocująca membrany ze śrubą łączącą z łbem czworokątnym
- 8 Membrana
- 9 Tarcza wsporcza membrany
- 10 Tarcze dystansowe, maks. 4 sztuki na głowicę pompy

Para głowic pompy z prawej strony

-> Przykład
Konserwacja pary
głowic pompy z pra-
wej strony




1. Otworzyć opaski zaciskowe zewnętrznych węży. Użyć wkrętaka płaskiego rozm. 1.




2. Zdjąć węże kształtowe.



3. Wykręcić śruby z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym z pokryw głowicy. Użyć klucza imbusowego rozm. 5.



4. Zdjąć parę głowic pompy wraz z połączeniami śrubowymi.



5. Odłożyć parę głowic pompy na bok.

Wymiana membran

-> Przykład
Wymiana membran




1. Membranę odchylić na bokach do góry.




2. Ostrożnie założyć klucz do membrany na tarczę wsporczą membrany i unieruchomionym kluczem do membrany wykręcić podzespół.



3. Wyciągnąć membranę ze wszystkimi częściami z pompy próżniowej. Jeżeli tarcze dystansowe przyczepiły się do korbowodu, należy je ostrożnie wyciągnąć.




- Nie pozwolić, żeby tarcza dystansowa wpadła do aluminiowej obudowy.
- Zwrócić uwagę na przywierające tarcze dystansowe na korbowodzie.
- Zachować tarcze dystansowe. Koniecznie zamontować je z powrotem w takiej samej liczbie.



4. Wyciągnąć tarczę mocującą membrany i wyjąć zużytą membranę.



5. Nasadzić nową membranę na czworokąt tarczy mocującej membrany.




- Zwracać uwagę na prawidłowy montaż membrany, powleczoną jasną stroną do góry.
- Zwracać uwagę na prawidłowe umieszczenie na czworokącie.



6. Nałożyć wszystkie tarcze dystansowe na trzpień gwintowany.



7. Zamocować podzespół membrany w kluczu membrany.




8. Przytrzymać tarcze dystansowe i ostrożnie nasadzić wszystkie części na gwint korbowodu.



9. Podzespół mocno dokręcić najpierw kluczem do membrany.




10. Następnie klucz dynamometryczny z bitem walcowym o gnieździe sześciokątnym nałożyć na klucz do membrany i dokręcić podzespół momentem obrotowym 6 Nm.




11. Powtórzyć kroki 1-11 w celu wymiany następnej membrany.

Wymiana zaworów


-> Przykład
Wymiana zaworów




1. W tym celu wziąć odłożoną na bok parę głowic pompy.




2. Wykręcić śruby Torx. Użyć do tego wkrętaka Torx o rozmiarze Tx20.



3. Zdjąć łapy mocujące z wysp zaworowych.



4. Zdjąć wyspy zaworowe wraz ze sprężynami talerzowymi.




Przykład widoku z góry:
Wyspy zaworowe, zawory, o-ringi, wąż kształtowy pary głowic pompy.


- Liczba i podłączenie węży kształtowych **(a)** zależy od położenia pary głowic pompy. Par głowic pompy nie wolno między sobą zamieniać.
- Zawory mogą przywierać do spodniej strony wyspy zaworowej.

-> Przykład
Wymiana zaworów

- W zależności od typu pompy zawory wykonane są albo z PTFE (białe) albo z FFKM (czarne).




5. Ostrożnie usunąć zużyte o-ringi i zawory.




6. Skontrolować powierzchnie pod kątem zabrudzeń.




7. Ostrożnie oczyścić zanieczyszczone powierzchnie.



8. Włożyć nowe pierścienie uszczelniające w rowki.



9. Włożyć nowe zawory i wyrównać.




Widok z góry (wycinek): Właściwe pozycjonowanie zaworów.


IN = Inlet (wlot)

EX = Exhaust (Outlet, wylot)


-> Przykład
Wymiana zaworów



10. Położyć obie wyspy zaworowe ze sprężynami talerzowymi na głowice pompy.




11. Ułożyć łapy mocujące na wyspach zaworowych i dokręcić połączenia śrubowe najpierw ręcznie, a następnie kluczem dynamometrycznym momentem dociągnięcia 3 Nm.




12. Ostrożnie wcisnąć membranę centralnie i na równi z otworem w otwór obudowy.

13. Przytrzymać parę głowic pompy do pompy próżniowej i wkręcić połączenia śrubowe kluczem imbusowym rozm. 5.




14. Z powrotem nasadzić węże kształtowe na króćce węży.



15. Zamknąć opaski zaciskowe węży na króćcach węży, np. szczypcami płaskimi.

Para głowic pompy na dole


-> Przykład
Konserwacja pary
głowic pompy na do-
le




⇒ W celu wymiany membrany i zaworów postępować tak samo jak opisano dla pary głowic pompy po prawej stronie → **Para głowic pompy z prawej strony na stronie 64.**

Para głowic pompy z lewej strony i u góry


-> Przykład
Konserwacja pary
głowic pompy z lewej
strony i u góry




1. Obrócić jednostkę pompującą ścianką boczną do góry.




2. Podeprzeć jednostkę pompującą, np. twardą płytą piankową, pod obudową przetwornicy częstotliwości.



3. Wykręcić połączenia śrubowe ścianki bocznej kluczem imbusowym rozm. 5.



4. Zdjąć ściankę boczną z pompy.







(a) Para głowic pompy z lewej strony
(b) Para głowic pompy u góry


5. W celu wymiany membrany i zaworów postępować tak samo jak opisano dla pary głowic pompy po prawej stronie → **Para głowic pompy z prawej strony na stronie 64.**

Montaż części urządzeń i części obudowy


Przed ponownym uruchomieniem jednostki pompującej najpierw z powrotem zamocować wszystkie zdemontowane części urządzenia i obudowy.

Montaż ścianki bocznej


	
1. Nałożyć ściankę boczną na pompę.	2. Wykręcić połączenia śrubowe ścianki bocznej kluczem imbusowym rozm. 5.
	
3. Obrócić jednostkę pompującą do góry i zapewnić stabilne ustawienie.	4. Nałożyć ściankę boczną na pompę.



5. Wykręcić połączenia śrubowe ścianki bocznej kluczem imbusowym rozm. 5.



6. Ustawić pompę na nóżkach gumowych.




7. Wkręcić 2 zewnętrzne śruby blaszanej płyty wspornikowej kluczem imbusowym rozm. 4.




8. Zamocować kabel w wycięciu z tyłu.


Zamontować pokrywę obudowy z tyłu




9. Wkręcić śruby blaszanej płyty wspornikowej ścianki bocznej kluczem imbusowym rozm. 4.



10. Założyć tylną część obudowy.




11. Wkręcić śruby części obudowy kluczem imbusowym rozm. 4.




12. Nasadzić wąż kształtowy do EK.

Zamontować EK



13. Zamknąć opaskę zaciskową węża, np. szczypcami płaskimi.



14. Nasunąć EK wraz z uchwytem na wąż kształtowy.




15. Zamocować nakrętkę nasadową EK na dolocie.



16. Wkręcić 2 śruby uchwyty EK kluczem imbusowym rozm. 4.

Zamontować pokrywę obudowy z przodu



17. Założyć przednią część obudowy.



18. Wkręcić śruby części obudowy kluczem imbusowym rozm. 4.

Montaż elementów dotychczas



19. Nasadzić kapturek na balast gazowy.



20. Zamocować separator ssawny pierścieniem mocującym.



21. Zamocować kolbę szklaną na wlocie IN.



22. Zamocować kolbę szklaną na EK.



23. Zamocować sterownik na jednostce pompującej i podłączyć wszystkie kable.



24. Wetknąć wtyczkę sieciową.

Czy zabiegi konserwacyjne są całkowicie zakończone:

- ⇒ Podłączyć węże wymagane do pracy.
- ⇒ Podłączyć jednostkę pompującą do sieci zasilania.
 - ☒ Jednostka pompująca jest gotowa do ponownego uruchomienia.
 - ☒ Bez ponownego podłączenia -> jednostka pompująca jest gotowa do złożenia w magazynie.

7.3.4 Wymiana bezpieczników urządzenia

Na tylnej ścianie jednostki pompującej przy przyłączy sieciowym znajdują się 2 bezpieczniki typu: 8 AT 5x20.


Wymiana bezpieczników urządzenia

-> Przykład
Sprawdzanie i wymiana bezpieczników urządzenia



1. Najpierw wyciągnąć wtyczkę sieciową, a następnie odblokować szufladę zabezpieczającą.

2. Ostrożnie wyciągnąć szufladę zabezpieczającą z wtyczki urządzenia.



3. Wymienić uszkodzone bezpieczniki.



4. Wsunąć szufladę zabezpieczającą do wtyczki urządzenia i nacisnąć ją.

8 Załącznik

8.1 Dane techniczne

Nazwa produktu
Nazwy produktu

Seria chemicznych jednostek pompujących

PC 3010 NT VARIO select	PC 3016 NT VARIO select
PC 3012 NT VARIO select	PC 3012 NT VARIO select EKP

Dane techniczne

Dane techniczne

Warunki otoczenia		(US)
Temperatura otoczenia	10-40°C	50-104°F
Wysokość ustawiania, maks.	2000 m n.p.m.	6562 ft nad poziomem morza
Wilgotność powietrza	30–85%, bez kondensacji	
Stopień zanieczyszczenia	2	
Energia uderzeniowa	5 J	
Stopień ochrony (IEC 60529)	IP 40	
Stopień ochrony (UL 50E)	Typ 1	
Unikać zanieczyszczenia pyłem, cieczami, gazami korozyjnymi.		
Warunki pracy		(US)
Temperatura pracy	10-40°C	50-104°F
Temperatura składowania/ transportu	-10-60°C	14-140°F
maksymalna dopuszczalna temperatura medium (gaz), atmosfery niewybu- chowe:		
krótkoterminowo	80°C	176°F
Praca ciągła	40°C	113°F
Zgodność ATEX	II 3/- G Ex h IIC T3 Gc X Internal Atm. Only Tech. File: VAC-EX02	
maksymalna dopuszczalna temperatura medium (gaz), atmosfery  :		
krótkoterminowo	40°C	104°F
Praca ciągła	40°C	104°F
Przyłącza		
Próżnia, wlot IN	Mała kryza KF DN 25 / Króciec węża SW 15	
Balast gazowy BG	Zawór balastu gazowego, ręczny	

Adapter gazu obojętnego – OPCJA	Mała kryza GB NT KF DN 16 Króciec węża GB NT DN 6-10	
Zawór napowietrzający (napowietrzanie gazem obojętnym) – OPCJA	Wąż z kauczuku silikonowego 4-5	
Woda chłodząca EK	2x (+2x) króciec węża DN 6-8	
Gaz odlotowy, wylot EX	Króciec węża DN 8-10	
Wtyczka do zimnych urządzeń	+ przyłącze sieciowe CEE, CH, CN, UK, IN, US	
Złącze wtykowe	VACUU·BUS®	
Dane elektryczne	(US)	
Napięcie znamionowe	200-230 VAC ±10%	100-120 VAC ±10%
Częstotliwość sieci	50/60 Hz	50/60 Hz
Prąd znamionowy, maks.	3,5 A	8 A
Moc znamionowa	530 W	0,71 hp
Zakres prędkości obrotowej, min-maks.	30-2400 min-1	30-2400 min-1
Kategoria przepięciowa	II	
Interfejs	VACUU·BUS®	
Przewód sieciowy	2 m	
Bezpiecznik urządzenia, 2 szt.	8A/T 5x20	
Parametry próżni	(US)	
Ciśnienie wlotowe/ ciśnienie wylotowe/ różnica ciśnień, bezwzgl.	1,1 bar	825 Tr
Ciśnienie na przyłączach gazowych, bezwzgl. maks.	1,2 bar	900 Tr
Czujnik	zintegrowany	zintegrowany
Zasada pomiaru	Membrana ceramiczna (tlenek glinu), pojemnościowa, niezależna od rodzaju gazu, ciśnienie bezwzględne	
Dokładność pomiaru	±1 mbar/hPa/Tr, ±1 digit (po regulacji, stała temperatura)	
Górna granica pomiarowa	1080 mbar	810 Tr
Dolna granica pomiarowa	0,1 mbar	0,1 Tr
Wahania temperatury	< 0,15 mbar/K	0,11 Tr/K
*Masy i wymiary (dł. x szer. x wys.)	(US)	
PC 3010 NT VARIO select	616 mm x 387 mm x 450 mm	24,25 in x 15,24 in x 17,72 in

Masa*	29,7 kg	65.5 lb
PC 3016 NT VARIO select	616 mm x 387 mm x 450 mm	24,25 in x 15,24 in x 17,72 in
Masa*	29,7 kg	65.5 lb
PC 3012 NT VARIO select	616 mm x 387 mm x 450 mm	24,25 in x 15,24 in x 17,72 in
Masa*	29,7 kg	65.5 lb
PC 3012 NT VARIO select EKP	616 mm x 387 mm x 450 mm	24,25 in x 15,24 in x 17,72 in
Masa*	33,6 kg	74 lb
* bez kabla		

PC 3010 NT VARIO select

Szybkość pompowania, maks.	12,8 m ³ /h	7.54 cfm
Próżnia końcowa, bezwzgl.	0,6 mbar	0.45 Torr
Próżnia końcowa z GB, bezwzgl.	1,2 mbar	0.9 Torr
Liczba cylindrów/stopni	8/4	

PC 3012 NT VARIO select

Szybkość pompowania, maks.	14,3 m ³ /h	8.42 cfm
Próżnia końcowa, bezwzgl.	1,5 mbar	1.1 Torr
Próżnia końcowa z GB, bezwzgl.	3 mbar	2.2 Torr
Liczba cylindrów/stopni	8/3	

PC 3012 NT VARIO select EKP

Szybkość pompowania, maks.	14,3 m ³ /h	8.42 cfm
Próżnia końcowa, bezwzgl.	1,5 mbar	1.1 Torr
Próżnia końcowa z GB, bezwzgl.	3 mbar	2.2 Torr
Liczba cylindrów/stopni	8/3	

PC 3016 NT VARIO select

Szybkość pompowania, maks.	19,3 m ³ /h	11.4 cfm
Próżnia końcowa, bezwzgl.	70 mbar	53 Torr
Próżnia końcowa z GB, bezwzgl.	100 mbar	75 Torr
Liczba cylindrów/stopni	8/1	

Pozostałe informacje

Typ czujnika	Czujnik VACUU·SELECT
Sterownik	VACUU·SELECT
Pojemność zbiornika kondensatu	500 ml
Poziom ciśnienia akustycznego przy 1500 min ⁻¹ /62% (VARIO)	47 dBA ±3

8.2 Materiały mające kontakt z mediami

Materiały mające kontakt z mediami

Komponent	Materiały mające kontakt z mediami
Pompa	
pokrywa głowicy	ETFE wzmocnione włóknami węglowymi
Tarcza mocująca membrany	ETFE wzmocnione włóknami węglowymi
Membrana	PTFE
Zawory PC 3010, PC 3012	FFKM
Zawory PC 3016	PTFE
O-ringi	FPM
Wyspa zaworowa	ECTFE wzmocniony włóknem węglowym
Jednostka pompująca	
wlot	PP wzmocniony włóknem szklanym
Wylot, króciec do węża	PP
Głowica rozdzielacza	PPS wzmocniony włóknem węglowym
Złącze śrubowe węża do wylotu	PPS wzmocniony włóknem węglowym
O-ring separatora	Fluoroelastomer, NBR
Zawór nadciśnieniowy na kondensatorze emisyjnym	Kauczuk silikonowy, folia PTFE
Wylot kondensatora emisji	PET
Kondensator emisji	szkło borokrzemianowe
Kolba okrągła	szkło borokrzemianowe
Węże	PTFE
Złącze śrubowe węża	ETFE, ECTFE
Wlot / wylot Peltronic	PP
Powierzchnie chłodzenia Peltronic	PFA, PA
Separator (AK)	PP wzmocniony włóknem szklanym, PE

Pierścień uszczelniający / pierścień centrujący (AK)	FEP
Adapter KF 25 na króćcu do węża 15 mm (AK)	PP
Rura balastu gazowego	PTFE wzmocnione włóknami węglowymi
Czujnik VACUU-SELECT	
Czujnik próżni	Ceramika z tlenku glinu, powlekana złotem
Komora pomiarowa	PPS
Mała kryza OPCJA	PP
Uszczelka czujnika	Fluoroelastomer odporny na chemikalia
Króciec węża	PP
Uszczelka zaworu napowietrzającego	FFKM

8.3 Tabliczka znamionowa

Informacje z tabliczki znamionowej



- ⇒ W przypadku usterki spisać z tabliczki znamionowej typ i numer seryjny.
- ⇒ Podczas kontaktu z naszym serwisem podać typ i numer seryjny. Dzięki temu można będzie uzyskać konkretne wsparcie i poradę w zakresie posiadanego produktu.

Tabliczka znamionowa jednostki pompującej, informacje ogólne

-> Przykład
Wycinek - tabliczka znamionowa

The diagram shows a sample nameplate for a VACUUBRAND pump unit. Labels on the left point to specific fields on the nameplate:

- Rok produkcji/miesiąc**: Points to the date field (20__ / __).
- Seria produktu/typ**: Points to the product type field.
- Numer seryjny**: Points to the S/N field.
- Klasa ochrony**: Points to the IP field.
- Szybkość pompowania**: Points to the flow rate field (max. ... m³/h).
- Próżnia końcowa**: Points to the final vacuum field (mbar).
- Opcja: Dopuszczenie/oznakowanie/symbole**: Points to the V, 50/60 Hz, max. ... A field.
- Napięcie zasilania**: Points to the Ex symbol.
- Specyfikacja ATEX***: Points to the Internal Atm. only text.
- Producent**: Points to the VACUUBRAND GMBH+CO KG information.

The nameplate itself contains the following information:

- vacuubrand®** logo
- Date: 20__ / __
- Product type: _____
- S/N: _____
- IP: _____
- Flow rate: max. _____ m³/h
- Final vacuum: _____ mbar
- Power: V, 50/60 Hz, max. _____ A
- Ex symbol
- Internal Atm. only
- Tech. File: VAC-_____
- VACUUBRAND GMBH+CO KG
- Alfred - Zippe - Str. 4
- 97877 Wertheim
- Made in Germany
- CE, UK, CA, and other certification marks
- Warning symbols: exclamation mark, flame

* Oznaczenie dokumentacji, grupa i kategoria, oznaczenie G (gaz), rodzaj zabezpieczenia, grupa wybuchowości, klasa temperaturowa (patrz również: homologacja ATEX - kategoria urządzenia).

8.4 Dane do zamawiania

Dane do zamawiania
- seria jednostki
pompującej

Seria chemicznych jednostek pompujących	*Nr katalogowy
PC 3010 NT VARIO select	257448xx
PC 3012 NT VARIO select	257438xx
PC 3012 NT VARIO select EKP	25743874
PC 3016 NT VARIO select	257418xx

* Nr katalogowy zależy od kabla zasilania sieciowego CEE, CH, UK, US, CN, IN

Dane do zamawiania
osprzęt

Akcesoria	Nr katalogowy
Wąż próżniowy DN 6 mm (l = 1000 mm)	20686000
Wąż próżniowy DN 8 mm (l = 1000 mm)	20686001
Zawór wody chłodzącej VKW-B	20674220
Zawór napowietrzający VBM-B	20674217
Czujnik poziomu napełnienia	20699908
Czujnik VACUU·SELECT	20612881
VSK 3000	20640530
Pierwotna kalibracja DAkkS	20900214
Ponowna kalibracja DAkkS	20900215

Dane do zamawiania
części zamienne

Części zamienne	Nr katalogowy
Króciec węża 6 wygięty	20639948
Króciec węża DN 6/10	20636635
Mała kryza KF DN 16	20635008
Przedłużacz VACUU·BUS, 0,5 m	20612875
Przedłużacz VACUU·BUS, 2 m	20612552
Przedłużacz VACUU·BUS, 10 m	22618493
Zacisk na szlif kulisty VA KS35/25	20637627
Kolba szklana/kolba okrągła 500 ml	20638497
Nakrętka radełkowana PA M14x1 (nakrętka nasadowa)	20637657
Pierścień zaciskowy PA D10 (pierścień uszczelniający)	20637658
Kondensator emisyjny EK, kompletny	na zamówienie

Kondensator z suchym lodem TE		na zamówienie
Kondensator imisyjny IK		na zamówienie
Kondensator emisyjny Peltronic EKP		20636298
Ochrona przed przekręceniem D17x17,5		20635113
Kapturek balastu gazowego		20639223
Przewód sieciowy	CEE	20612058
	CH	20676021
	CN	20635997
	IN	20635365
	UK	20612065
	CEE	20612058



⇒ VACUUBRAND > Support > Instrukcje napraw > [Chemiczne jednostki pompujące](#).

Źródła zaopatrzenia

Przedstawicielstwa
międzynarodowe i
handel specjalistyczny

Oryginalny osprzęt i oryginalne części zamienne nabywać w przedstawicielstwach VACUUBRAND GMBH + CO KG albo w placówkach handlu specjalistycznego.



- ⇒ Informacje o pełnej ofercie produktów zawiera aktualny katalog produktów.
- ⇒ W sprawach zamówień, pytań dotyczących regulacji próżni i optymalnego osprzętu prosimy o kontakt z placówką handlu specjalistycznego lub z [biurem handlowym](#) firmy VACUUBRAND.

8.5 Informacja serwisowa

Zachęcamy do korzystania z szerokiego zakresu usług serwisowych **VACUUBRAND GMBH + CO KG**.

Usługi serwisowe w szczególności

Oferta serwisowa i
usługi serwisowe

- Doradztwo produktowe i rozwiązania stosowane w praktyce,
- szybka dostawa części zamiennych i osprzętu,
- profesjonalna konserwacja,
- niezwłoczna realizacja napraw,
- serwis u użytkownika (na zapytanie),
- kalibracja (z akredytacją DAkkS),
- Z zaświadczeniem o spełnieniu wymagań: zwroty, utylizacja.

Więcej informacji zawiera również nasza strona internetowa:
www.vacuubrand.com

Przebieg realizacji usług serwisowych

Patrz opis na: VACUUBRAND > Support > [Serwis](#)



Zredukuj czasy przestoju, przyspiesz realizację. Podczas rozmowy z serwisem miej pod ręką wymagane dane i dokumenty.

- ⇒ Twoje zlecenie może być szybko i łatwo przyporządkowane.
- ⇒ Można wykluczyć zagrożenia.
- ⇒ Krótki opis, zdjęcia lub dane diagnostyczne będą pomocne w zidentyfikowaniu usterki.

8.6 Deklaracja zgodności UE

EU-Konformitätserklärung
EC Declaration of Conformity
Déclaration CE de conformité



Hersteller / Manufacturer / Fabricant:

VACUUBRAND GMBH + CO KG · Alfred-Zippe-Str. 4 · 97877 Wertheim · Germany

Hiermit erklärt der Hersteller, dass das Produkt konform ist mit den Bestimmungen dieser Richtlinien:

Hereby the manufacturer declares that the product is in conformity with the following directives:

Par la présente, le fabricant déclare que le dispositif est conforme aux directives:

2006/42/EG (M-RL), 2014/34/EU (ATEX-RL), 2014/30/EU (EMV-RL),
 2011/65/EU, 2015/863 (RoHS-2)

Produkt / Product / Produit – Typ / Type / Type:

PC 3010 NT VARIO select, PC 3016 NT VARIO select,
 PC 3012 NT VARIO select, PC 3012 NT VARIO select EKP

Artikelnummer / Order number / Numéro d'article: 25744850, 25744851,
 25744852, 25744856, 25744857 / 25741850 / 25743850, 25743851, 25743852,
 25743856, 25743857 / 25743874

Seriennummer / Serial number / Numéro de série: Siehe Typenschild / See rating plate / Voir plaque signalétique

Angewandte harmonisierte Normen / Harmonized standards applied / Normes harmonisées utilisées:

DIN EN ISO 12100:2011, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 61010-1:2020,
 IEC 61010-1:2010 (Ed. 3), DIN EN 1127-1:2019, DIN EN ISO 80079-36:2016,
 DIN EN 61326-1:2013, DIN EN IEC 63000:2019

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen / Person authorised to compile the technical file / Personne autorisée à constituer le dossier technique:

Dr. Constantin Schöler · VACUUBRAND GMBH + CO KG · Germany

Ort, Datum / place, date / lieu, date: Wertheim, 16.08.2022

(Dr. Constantin Schöler)

*Geschäftsführer / Managing Director /
 Gérant*

(Jens Kaibel)

*Technischer Leiter / Technical Director /
 Directeur technique*

VACUUBRAND GMBH + CO KG

Alfred-Zippe-Str. 4
 97877 Wertheim

Tel.: +49 9342 808-0

Fax: +49 9342 808-5555

E-Mail: info@vacuubrand.com

Web: www.vacuubrand.com

Skorowidz

C

Copyright	5
Częstotliwości konserwacji.....	53
Czyszczenie, ogólne	55

D

Dane techniczne	79
Demontaż części urządzeń i części obudowy	58
Demontaż obudowy	60
Demontaż EK	59

E

Elementy obsługowe sterownik próżni.....	42
--	----

G

Grupy docelowe	14
----------------------	----

I

Instrukcja postępowania (opis obrazkowy).....	9
Interfejs obsługowy.....	42

K

Kategoria ATEX urządzenia.....	21
Kategoria ATEX urządzenia a urządzenia peryferyjne	22
Kolba separatora.....	25
Komora pomiarowa	83
Kondensator emisyjny	25
Kondensator emisyjny Peltronic	25
Konserwacja głowic pompy.....	57
Konwencje prezentacji.....	7

M

Materiały mające kontakt z mediami	82
modułowe instrukcje obsługi	6
Moduły instrukcji.....	6
Montaż ścianki bocznej.....	73
Możliwe energie resztkowe.....	19

N

Napowietrzanie powietrzem z otoczenia.....	36
Nazwa produktu	79

Nieprawidłowe zastosowanie.....	13
Niewłaściwe użytkowanie.....	13

O

Objaśnienie symbolów bezpieczeństwa	8
Obowiązki personelu	14
Obowiązki użytkownika	14
Odsłonięcie pary głowic pompy	61
Opis kwalifikacji	15
Ostrzeżenia	7
Oznakowanie i tabliczki	20

P

PC 3012 NT VARIO select	25
PC 3012 NT VARIO select EKP.....	25
PC 3016 NT VARIO select	25
PC 3010 NT VARIO select	25
Podłączanie węża gazu odlotowego	34
Podłączanie wylotu.....	34
Pojęcia specyficzne dla produktu ...	10
Prezentacja instrukcji postępowania	9
Próżnia niska	10
Próżnia zgrubna	11
Przegląd chemicznych jednostek pompujących	25
Przygotowanie do konserwacji	58
Przykład zastosowania, sieć próżniowa	27
Przyłącza kolby separatora.....	26
Przyłącze czynnika chłodzącego	35
Przyłącze próżni na wlocie.....	33

R

Rysunek złożeniowy pary głowic pompy.....	63
---	----

S

Schemat „kto i co robi”	15
Skróty specyficzne dla produktu	25
Sposób postępowania ponowne załączanie	21
Sprawdzanie bezpieczników urządzenia.....	77
Symbole dodatkowe	8

T

Temperatury powierzchni 20

U

Unikać przegrzania..... 20

Unikać źródeł zapłonu 22

Ustawianie pompy próżniowej..... 30

Usterka-Przyczyna-Usuwanie..... 51

Utylizacja 23

Uważać na zagrożenia podczas napowietrzania 19

Uwzględniać wytrzymałość 18

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 12

W

Warunki otoczenia..... 30

Własne środki bezpieczeństwa..... 16

Włączanie..... 41

Włączanie jednostki pompującej..... 41

Wyjaśnienie Warunki użytkowania/
warunki pracy X 22

Wymiana bezpieczników urządzenia
..... 77

Wymiana membran..... 65

Wymiana zaworów 68, 69, 70

Wyświetlanie ciśnienia 42

Wyświetlanie procesu 42

Z

Zabezpieczenie przed przegrzaniem,
ochrona przed zablokowaniem .. 21


Zalecane środki pomocnicze do czyszczenia i konserwacji 53

Zamontować element mocujący na
jednostce pompującej..... 31

Zapobiegać powstawaniu zatoru w
przewodzie gazu odlotowego 19

Zasady bezpieczeństwa 12

Zastosowane skróty 9



[VACUUBRAND > Support > Manuals](#)

Producent:

VACUUBRAND GMBH + CO KG

Alfred Zippe Str. 4

97877 Wertheim

NIEMCY

Centrala: +49 9342 808-0

Dystrybucja: +49 9342 808-5550

Serwis: +49 9342 808-5660

Faks: +49 9342 808-5555

E-mail: info@vacuubrand.com

Internet: www.vacuubrand.com